



PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

PREGÃO 09/2021 - RESPOSTA A DILIGÊNCIA

3 mensagens

FUTURA CLIMATIZAÇÃO - ECOMMERCE <ecommerce.licitacao@gmail.com>

3 de setembro de 2021 15:24

Para: pregao.tj.al@gmail.com

Prezada Pregoeira Sra. JOCELINE COSTA ,

Informamos que segue em anexo os selos do inmetro onde

informa a classificação energética de cada equipamento

referente aos itens de 1 a 7.

Informamos também que segue em anexo catálogo da ELGIN

(fabricante) marca ofertada pela nossa empresa para os referidos

itens.

Informamos também que no momento do cadastro para participação

já havíamos anexado os prospectos referentes aos equipamentos.

Informamos que todos os equipamentos possuem serpentina de cobre.

Favor confirmar recebimento de e-mail.

--

Att,

EMPRESA: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DIST. COM. E SERV. LTDA
CNPJ: 30.430.226/0005-17 - INSC. ESTADUAL: 170.844.135
END: RUA ANTONIO ORRICO, Nº 315, BAIRRO: CAMPO AMÉRICA
CIDADE/ESTADO: JEQUIÉ/BA - TELEFONE: (73) 3046-5799

Marcos Paulo de Almeida Lima
Setor de Licitação

8 anexos



CATALOGO AR COND - ELGIN.pdf
17030K



item 1 - 9000 btus.pdf
134K



item 4 - 24000 btus.pdf

134K

 **item 2 - 12000 btus.pdf**
134K **item 3 - 18000 btus.pdf**
135K **item 5 - 36000 btus.pdf**
509K **item 6 - 48000 btus.pdf**
509K **item 7 - 60000 btus.pdf**
508K

PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

8 de setembro de 2021 09:23

Para: Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Evaristo <rodrigoevaristo@tjal.jus.br>

Prezado Rodrigo Evaristo, bom dia.

Segue email da empresa **FUTURA CLIMATIZAÇÃO DIST. COM. E SERV. LTDA**, referente ao **PE009-A/2021 - AR Condicionados**, em resposta ao pedido de diligência, com documentação solicitada para análise.

Atenciosamente,

Joceline Costa Duarte Damasceno
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

DCA - Departamento Central de Aquisições

(82) 4009.3276/3274

8 anexos **CATALOGO AR COND - ELGIN.pdf**
17030K **item 1 - 9000 btus.pdf**
134K **item 4 - 24000 btus.pdf**
134K **item 2 - 12000 btus.pdf**
134K **item 3 - 18000 btus.pdf**
135K **item 5 - 36000 btus.pdf**
509K **item 6 - 48000 btus.pdf**
509K **item 7 - 60000 btus.pdf**
508K

PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

20 de setembro de 2021 16:02

Para: Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Evaristo <rodrigoevaristo@tjal.jus.br>

Segue novamente email com resposta ao pedido de diligência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

8 anexos



CATALOGO AR COND - ELGIN.pdf
17030K



item 1 - 9000 btus.pdf
134K



item 4 - 24000 btus.pdf
134K



item 2 - 12000 btus.pdf
134K



item 3 - 18000 btus.pdf
135K



item 5 - 36000 btus.pdf
509K



item 6 - 48000 btus.pdf
509K



item 7 - 60000 btus.pdf
508K



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça

Departamento Central de Aquisições - DCA
Pç. Marechal Deodoro, 319, Centro, Maceió, AL
57020-919 - Fone: (82) 4009-3773

Em 20 de Setembro de 2021.

Rodrigo Evaristo

Assunto: Análise técnica PE009-A-2021 - Resposta a diligência

Prezado, boa tarde.
Segue anexo, resposta ao pedido de diligência, catalogo e selos INMETRO.

Atenciosamente,

JOCELINE COSTA DUARTE DAMASCENO

DESPACHO

REALIZADO POR: RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA

SETOR: Maceió - Tribunal de Justiça - Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA

DATA/HORA: 20/09/2021/16:54:54

DESPACHO:

Sra Joceline Costa,

Seguem observações após envio de material para esclarecimento:

Lotes 1 e 2

Item 1 - Elgin hafi092fa Hi -wall

Não encontrada essa referência “hafi092fa” e sim HAFI09B2FA.

Necessário diligenciar a proponente para esclarecer se foi erro de digitação ou se trata de outro

equipamento. Nesta última condição, que se faça anexar o catálogo técnico do fabricante.

Observação pós diligência: Não encontrada a referência “hafi092fa” apresentada na proposta - Continua a pendência da informação

Item 2 - Elgin hafi12b2fa Hi -wall

Não encontrada essa referência “hafi122fa” e sim HAFI12B2FA.

Necessário diligenciar a proponente para esclarecer se foi erro de digitação ou se trata de outro

equipamento. Nesta última condição, que se faça anexar o catálogo técnico do fabricante.

Observação pós diligência: Não encontrada a referência “hafi122fa” apresentada na proposta - Continua a pendência da informação

Item 3 - Elgin hafi18b2fa Hi -wall - OK

Atende às especificações.

Item 4 - Elgin hafi24b2fa Hi -wall - OK

Atende às especificações.

Item 5 - Elgin pefi36b2nc oufe36b2ca

Apesar de encontrar as especificações técnicas no manual de instalação do fabricante, alguns dados

não estão presentes. Solicitar que apresentem declaração do fabricante ou catálogo técnico que

informe sobre classificação energética, material da serpentina e Religamento Automático.

Observação pós diligência: Quanto aos quesitos de classificação energética e religamento automático (restart) foram encontrados no catálogo técnico enviado. Porém, para

aparelhos acima de 30.000 BTUs, a serpentina de cobre é opcional (PISO TETO ECO (PEF/Q) - pág 18 do catálogo técnico). Necessário que a empresa confirme que a serpentina do equipamento piso teto será de cobre.

Item 6 - Elgin pefi48b2nc oufe48b4ca

Apesar de encontrar as especificações técnicas no manual de instalação do fabricante, alguns dados

não estão presentes. Solicitar que apresentem declaração do fabricante ou catálogo técnico que

informe sobre classificação energética, material da serpentina e Religamento Automático.

Observação pós diligência: Quanto aos quesitos de classificação energética e religamento automático (restart) foram encontrados no catálogo técnico enviado. Porém, para aparelhos acima de 30.000 BTUs, a serpentina de cobre é opcional (PISO TETO ECO (PEF/Q) - pág 18 do catálogo técnico). O código apresentado pela proponente NÃO é do equipamento com serpentina de cobre (pág 41 e 42 do catálogo técnico).

Item 7 - Elgin pefi60b2nc oufe60b4ca

Apesar de encontrar as especificações técnicas no manual de instalação do fabricante, alguns dados

não estão presentes. Solicitar que apresentem declaração do fabricante ou catálogo técnico que

informe sobre classificação energética, material da serpentina e Religamento Automático.

Observação pós diligência: Quanto aos quesitos de classificação energética e religamento automático (restart) foram encontrados no catálogo técnico enviado. Porém, para aparelhos acima de 30.000 BTUs, a serpentina de cobre é opcional (PISO TETO ECO (PEF/Q) - pág 18 do catálogo técnico). O código apresentado pela proponente NÃO é do equipamento com serpentina de cobre (pág 41 e 42 do catálogo técnico).

Coloco-me à disposição para esclarecimentos.

Cordialmente,

Engº Rodrigo Evaristo

Analista Judiciário Especializado - Engenharia

Mat. 93081-4

DCEA-TJAL