



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 660730/2016
Emissão: 21/03/2016
Validade: Indefinida
Chave: 85dxc99zYWaY4By5A8ZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO LOPES LIMA

Registro: 020129884-8

CPF: 032.551.764-92

Endereço: RUA Rua Prefeito Abdon Arroxelas, 58, Ed.Giulio Romano, Apt. 402, Ponta Verde, MACEIÓ, AL, 57035380

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 29/07/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART.8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Apostilamento: PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL LATO SENSO. 390 HORAS/AULAS, EXPEDIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA, EM 29/04/2004.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGO 4º DO DECRETO 90.922/85. COM RESSALVA NO ARTIGO 5º DO REFERIDO DECRETO.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AL20150018802

Certidão nº 660730/2016

21/03/2016, 11:49

Chave de Impressão: 85dxc99zYWaY4By5A8ZW



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GAMMA SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ N° 10.198.262/0001-66, situada na Rua Dr. Pontes de Miranda, n° 104, Centro, MACEÍO-AL CEP 57.020-140, inscrita no CREA N° 340-7 e representada por seu responsável técnico, o Sr. **CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO LOPES LIMA**, Engenheiro Eletricista, Técnico em Eletrotécnica, CPF N° 032.551.764-92, CREA-AL n° 020129884-8, realizou entre os dias 24/09/2015 e 03/12/2015 para a **Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO**, CNPJ N° 06.099.229/0129-75, com Sede na Av. Durval de Góes Monteiro, Tabuleiro dos Martins em Maceió/AL, os Serviços de Manutenção em Subestação de energia elétrica do tipo abrigada com potência de 500 kVA, compreendendo a coleta e análise Físico-Química, os testes de índice de neutralização (acidez), rigidez de elétrica, teor de água e perdas dielétricas do óleo mineral, bem como inspeção e limpeza dos equipamentos; Verificação, reparo e reaperto das conexões, limpeza geral das instalações físicas da subestação, pintura dos barramentos e ambiente interno da SE, bem como a elaboração de projeto elétrico predial com levantamento dos pontos de iluminação, tomada e quadros elétricos, identificação dos circuitos e atualização do projeto existente (as built) com estudos de eficiência energética no prédio principal da Faculdade da Cidade de Maceió - FACIMA, localizada na Av. Durval de Góes Monteiro, n° 4354 - Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL.

Maceió - AL, 04 de dezembro de 2015.


Fabiana Costa B. Lima
 Gerente de Unidade
FACIMA

Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO
 Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA

Av. Durval de Góes Monteiro, 4354, Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL
 CEP 57081-285, (82) 3214-2800, www.facima.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à n° 660730/2016, emitida em 21/03/2016



Certidão n° 660730/2016
 21/03/2016, 11:49

Chave de Impressão: 85dxc99zYWaY4By5A8ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2016 e contém 8 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ - FACIMA

MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO 500KVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1.0	Transformador 225 kVA				R\$ 3.441,84
1.1	Inspeção do estado geral: limpeza, pintura e corrosão	UND	1	R\$ 1.794,16	R\$ 1.794,16
1.2	Nível e temperatura do óleo	UND	1	R\$ 74,68	R\$ 74,68
1.3	Teste físico-químico do óleo isolante	UND	1	R\$ 424,44	R\$ 424,44
1.4	Teste cromatográfico do óleo isolante	UND	1	R\$ 335,71	R\$ 335,71
1.5	Limpeza das buchas de alta e baixa tensão	UND	1	R\$ 114,92	R\$ 114,92
1.6	Reaperto das terminações de alta e baixa tensão	UND	1	R\$ 52,85	R\$ 52,85
1.7	Verificação de corrosão, limpeza, reaperto e alinhamento da chave seccionadora	UND	1	R\$ 87,28	R\$ 87,28
1.8	Aplicação da pasta de silicone nos isoladores	UND	1	R\$ 61,10	R\$ 61,10
1.9	Verificação do aterramento do neutro e do aterramento da carcaça	UND	1	R\$ 160,99	R\$ 160,99
1.10	Emissão de relatório de manutenção do transformador	UND	1	R\$ 335,71	R\$ 335,71
2.0	Disjuntor a vácuo tripolar de média tensão				R\$ 507,27
2.1	Limpeza, reaperto e alinhamento da chave seccionadora do disjuntor	UND	1	R\$ 179,42	R\$ 179,42
2.2	Limpeza geral na baía do disjuntor	UND	1	R\$ 179,42	R\$ 179,42
2.3	Aplicação da pasta de silicone nos isoladores	UND	1	R\$ 61,10	R\$ 61,10
2.4	Aterramento da carcaça do disjuntor	UND	1	R\$ 87,33	R\$ 87,33
3.0	Cabine de medição da Eletrobrás Alagoas				R\$ 670,37
3.1	Limpeza e reaperto dos barramentos	UND	1	R\$ 179,42	R\$ 179,42
3.2	Limpeza mecânica e pintura com tinta epóxi anti-ferrugem na chapa passa muro	UND	1	R\$ 269,13	R\$ 269,13
3.3	Limpeza e verificação dos pára-raios de entrada	UND	1	R\$ 179,42	R\$ 179,42
3.4	Retoque de pintura nos barramentos de cobre	UND	1	R\$ 42,40	R\$ 42,40
4.0	Área Comum da Subestação				R\$ 4.523,77
4.1	Inspeção geral da rede elétrica	UND	1	R\$ 3.147,40	R\$ 3.147,40
4.2	Pintura das portas e grades de proteção, com primer e tinta esmalte (2 demãos)	UND	1	R\$ 295,56	R\$ 295,56
4.3	Limpeza das instalações físicas da Subestação.	UND	1	R\$ 1.080,81	R\$ 1.080,81
SUB TOTAL					R\$ 9.143,25
PROJETO ELÉTRICO					
5.0	Instalações Elétricas				R\$ 12.478,74
5.1	Levantamento dos pontos de iluminação, tomada e quadros elétricos	UND	1	R\$ 2.164,00	R\$ 2.164,00
5.2	Identificação dos circuitos elétricos	UND	1	R\$ 2.441,00	R\$ 2.441,00
5.3	Projeto elétrico predial e (as built) com identificação dos pontos e circuitos elétricos.	UND	1	R\$ 3.393,74	R\$ 3.393,74
5.4	Limpeza e reaperto das conexões nos quadros de distribuição existentes	UND	1	R\$ 1.971,00	R\$ 1.971,00
5.5	Balanceamento de cargas com serviço de substituição e remanejamento de disjuntores e circuitos	UND	1	R\$ 2.509,00	R\$ 2.509,00
SUB TOTAL					R\$ 12.478,74
TOTAL DA OBRA					R\$ 21.621,99

Av. Durval de Góes Monteiro, 4354, Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL
CEP 57081-285, (82) 3214-2800, www.facima.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660730/2016, emitida em 21/03/2016



Certidão nº 660730/2016
21/03/2016, 11:49

Chave de Impressão: 85dxc99zYWaY4By5A8ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2016 e contém 8 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160028520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ADEIRLEY SILVA SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 021084512-0

2. Contratante

Contratante: **Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO**

CPF/CNPJ: 06.099.229/0129-75

AVENIDA DOUTOR DURVAL DE GÓES MONTEIRO

Nº: 4354

Complemento:

Bairro: **TABULEIRO DO MARTINS**

Cidade: **MACEIÓ**

UF: **AL**

CEP: 57081285

Telefone: **(82) 3214-2828**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **27/01/2016**

Valor: **R\$ 1.760,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO**

CPF/CNPJ: 06.099.229/0129-75

AVENIDA DOUTOR DURVAL DE GÓES MONTEIRO

Nº: 4354

Complemento:

Bairro: **TABULEIRO DO MARTINS**

Cidade: **MACEIÓ**

UF: **AL**

CEP: 57081285

Telefone: **(82) 3214-2828**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **27/01/2016**

Previsão de término: **27/02/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA
APLICADA -> #1794 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA
APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA
APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO

Quantidade

Unidade

500,00

kVA

380,00

V

220,00

V

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização e laudo de inspeção do serviço de Manutenção na Subestação de energia elétrica com potência de 500 kVA, compreendendo a coleta e análise Físico-Química, compreendendo os testes de índice de neutralização (acidez), rigidez de elétrica, teor de água e perdas dielétricas do óleo mineral, bem como inspeção e limpeza dos equipamentos; Verificação, reparo, reaperto das conexões, limpeza geral da subestação abrigada e pintura dos barramentos e ambiente interno da SE, bem como a elaboração de projeto elétrico predial com levantamento dos pontos de iluminação, tomada e quadros elétricos, bem como identificação dos circuitos e atualização do projeto existente (as built) com estudos de eficiência energética no prédio principal da Faculdade da Cidade de Maceió - FACIMA, localizada na AV. Durval de Góes Monteiro, nº 4354 - Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ADEIRLEY SILVA SANTOS, CPF: 061.453.794-05

Local

data

Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO -
CNPJ: 06.099.229/0129-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **01/02/2016**

Nosso Número: **8300399008**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xY9cBz
Impresso em: 25/02/2016 às 12:12:28 por: . ip: 179.181.141.171

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660730/2016, emitida em 21/03/2016



Certidão nº 660730/2016
21/03/2016, 11:49

Chave de Impressão: 85dxc99zYWaY4By5A8ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2016 e contém 8 folhas

**CREA-AL**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de AlagoasRua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22
CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866**COBRANÇA DE A.R.T.****Sacado**

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO LOPES LIMA

CPF/CNPJ

032.551.764-92

Registro CREA

CREA-AL 020129884-8

Endereço

RUA Rua Prefeito Abdon Arroxelas, 58

Ponta Verde - MACEIÓ - AL - 57035380

Representação numérica: 00194.59387 90000.000837 00353.678212 6 65650000017834**Agência / Código Cedente**

0013-2 / 3090-2

Número do Documento

00000008300353678-8

Parcela

1/1

Data Emissão

18/09/2015

Data Vencimento

28/09/2015

Valor do Documento

R\$ 178,34

Detalhes da Cobrança

ANOT.RESP.TECNICA-ART

AL20150018802 R\$ 178,34

Autenticação Mecânica



Banco

001 - 9

00194.59387 90000.000837 00353.678212 6 65650000017834

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/09/2015	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
SEDE					0013-2 / 3090-2	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
18/09/2015	8300353678		N	18/09/2015	00000008300353678-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	18	R\$		X	178,34	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Unidade Cedente					EXPEDIDO POR: ADAPT	
SEDE					(=) Valor Cobrado	
12.156.592/0001-14						
Sacado						
CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO LOPES LIMA / Contratante: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo -						
032.551.764-92						
CREA-AL 020129884-8						
RUA Rua Prefeito Abdon Arroxelas, 58						
Ponta Verde - MACEIÓ - AL - 57035380						
					Código de Baixa	

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à nº 660730/2016, emitida em 21/03/2016Certidão nº 660730/2016
21/03/2016, 11:49

Chave de Impressão: 85dxc99zYWaY4By5A8ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2016 e contém 8 folhas



RUA DR. PONTES DE MIRANDA, N° 104, CENTRO, MACEIÓ-AL.
CEP 57.020-140. CNPJ: 10.198.262/0001-66.
E-MAIL: comercial@gammasolucoes.com.br
FONE: (82) 98716-2846

Ofício n.º 002/2015

Maceió, 05 de outubro de 2015.

A
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO
Av. Durval de Góes Monteiro, nº 4354 – Tabuleiro
Sra. Fabiana Costa
Gerente de Unidade - Facima

Assunto: Entrega de Documentação


Prezada Senhora,

Vimos, através do presente, encaminhar a documentação referente a Execução de Serviço na FACIMA no qual seguem em anexo as referidas para seu conhecimento e assinatura nas 4 (quatro) vias da ART.

ANEXO:

- ART nº AL20150018802 – Carlos Henrique Figueiredo Lopes Lima – Engenheiro Eletricista –
Crea/AL nº 201298848 - (4 vias);

Atenciosamente,


Carlos Henrique Figueiredo Lopes Lima
Responsável Técnico
Gamma Soluções Ltda.-ME

Recb. em 07/10/15 às 14:30
Fabiana Costa B. Lima
Gerente de Unidade
FACIMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660730/2016, emitida em 21/03/2016



Certidão nº 660730/2016
21/03/2016, 11:49

Chave de Impressão: 85dxc99zYWaY4By5A8ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2016 e contém 8 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20150018802

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO LOPES LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

RNP: 020129884-8

Empresa contratada: GAMMA SOLUCOES LTDA

Registro: 000000340-7

2. Contratante

Contratante: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO

CPF/CNPJ: 06.099.229/0129-75

AVENIDA DURVAL DE GÓES MONTEIRO

Nº: 4354

Complemento:

Bairro: TABULEIRO DO MARTINS

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57081285

País: Brasil

Telefone: (82) 3214-2828

Email: frabrizia.cgc@unip.br

Contrato: 0240252015

Celebrado em: 17/09/2015

Valor: R\$ 21.621,99

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outras

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Serviços de Manutenção em Subestação de energia elétrica do tipo abrigada com potência de 500 kVA, compreendendo a coleta e análise Físico-Química, os testes de índice de neutralização (acidez), rigidez de elétrica, teor de água e perdas dielétricas do óleo mineral, bem como inspeção e limpeza dos equipamentos; Verificação, reparo e reaperto das conexões, limpeza geral das instalações físicas da subestação, pintura dos barramentos e ambiente interno da SE, bem como a elaboração de projeto elétrico predial com levantamento dos pontos de iluminação, tomada e quadros elétricos, identificação dos circuitos e atualização do projeto existente (as built) com estudos de eficiência energética no prédio principal da Faculdade da Cidade de Maceió - FACIMA, localizada na Av. Durval de Góes Monteiro, nº 4354 - Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO

CPF/CNPJ: 06.099.229/0129-75

AVENIDA DURVAL DE GÓES MONTEIRO

Nº: 4354

Complemento:

Bairro: TABULEIRO DO MARTINS

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57081285

Telefone: (82) 3214-2828

Email: frabrizia.cgc@unip.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 24/09/2015

Previsão de término: 03/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1794 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	kVA
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO	380,00	V
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO	220,00	V

5. Observações

Serviço de Manutenção em Subestação de energia elétrica com potência de 500 kVA, compreendendo a coleta e análise Físico-Química, compreendendo os testes de índice de neutralização (acidez), rigidez de elétrica, teor de água e perdas dielétricas do óleo mineral, bem como inspeção e limpeza dos equipamentos; Verificação, reparo, reaperto das conexões, limpeza geral da subestação abrigada e pintura dos barramentos e ambiente interno da SE, bem como a elaboração de projeto elétrico predial com levantamento dos pontos de iluminação, tomada e quadros elétricos, bem como identificação dos circuitos e atualização do projeto existente (as built) com estudos de eficiência energética no prédio principal da Faculdade da Cidade de Maceió - FACIMA, localizada na Av. Durval de Góes Monteiro, nº 4354 - Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE

Certidão nº 660730/2016
21/03/2016, 11:49

Chave de Impressão: 85dxc9zYWaY4By5A8ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2016 e contém 8 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20150018802

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO LOPES LIMA - CPF: 032.551.764-92

Local

de

de

data

Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO -
CNPJ: 06.099.229/0129-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **23/09/2015**

Nosso Número: **8300353678**

Certidão nº 660730/2016
21/03/2016, 11:49

Chave de Impressão: 85dxc99zYWaY4By5A8ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2016 e contém 8 folhas