

Processo nº 2024/1169
Pregão Eletrônico nº 053/2024

ESCLARECIMENTOS

Considerando o pedido de esclarecimentos formulado pela empresa ECCO POWER SISTEMAS DE ENERGIA, interessada na participação no Pregão Eletrônico n.º 053/2024, informamos o que segue:

Pergunta 1: “ TENSÃO DE ENTRADA (LIGAÇÃO TRIFÁSICA): Gostaríamos de confirmar se a rede de entrada do cliente possui ligação Trifásica Delta (3F+T) sem neutro acessível (conforme informado no edital ANEXO 1) ou Estrela (3F+N+T) com Neutro Acessível conforme características técnicas (3.1 dados de entrada), pois apresenta 2 informações divergentes. Necessitamos desta informação para realizarmos o dimensionamento correto do equipamento e atender todas as necessidades solicitadas.”

Resposta: CONFIGURAÇÃO: TRIFÁSICO - ESTRELA (3 FASES + NEUTRO + TERRA)

Pergunta 2: “TRANSFORMADOR: Gostaríamos de confirmar qual a tensão do transformador isolador, se será saída 220 V (conforme informado no edital ANEXO 1) ou saída 208 V (conforme características técnicas 3.9.2), visto que apresentam 2 informações divergentes. Necessitamos desta informação para realizarmos o dimensionamento correto do equipamento e atender todas as necessidades solicitadas. ”

Resposta: TENSÃO DE SAÍDA: 127VAC (FASE-NEUTRO), 220VAC (FASE-FASE)

Prestados os esclarecimentos, ficam mantidos dia e hora previamente estabelecidos para realização do certame, sem quaisquer modificações no Pregão Eletrônico n.º 053/2024.

Maceió, 08 de outubro de 2024.

Juliana Campos Wanderley Padilha
Pregoeira
Tribunal de Justiça de Alagoas