

Processo: PE nº 031/2019

Assunto: Análise 3 de propostas de fornecimento de Condicionadores de Ar

DESPACHO

Senhora Pregoeira,

Trata-se de análise das propostas apresentadas pelas empresas no PE 031/2019 referente à aquisição de condicionadores de ar.

Seguem observações e verificação do quesito especificações técnicas separado por empresa e respectivos lotes:

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP - CNPJ 07.999.951/0001-65

Lote III: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF112B2FA - Atende

Coeficiente 3,24 W/W – Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende (Linha Eco Logic)

O Aparelho proposto para o LOTE III ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote IV: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF112B2FA - Atende

Coeficiente 3,24 W/W – Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende (Linha Eco Logic)

O Aparelho proposto para o LOTE IV ATENDE às exigências do PE 31/2019.

BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 31.658.202/0001-59

Lote V: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: AGRATTO ECO

Coeficiente energético – Tendo em vista a não indicação do Código do Equipamento, não foi possível encontrar o registro do equipamento nas consultas públicas disponíveis no sítio do Inmetro

Garantia na proposta: 02 (dois) anos – Atende

Serpentina de cobre – Sim - Atende

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE V NÃO ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote VI: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: AGRATTO ECO

Coeficiente energético – Tendo em vista a não indicação do Código do Equipamento, não foi possível encontrar o registro do equipamento nas consultas públicas disponíveis no sítio do Inmetro

Garantia na proposta: 02 (dois) anos – Atende

Serpentina de cobre – Sim - Atende

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE VI NÃO ATENDE às exigências do PE 31/2019.

ROKA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 22.665.775/0001-19

Lote XI : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 48.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,01 (W/W)..

Marca/Modelo proposto: ELGIN - MODELO: PEFI48B2NC + OUFE48B4CA

Coeficiente energético – Com registro Inmetro como Split Piso Teto 48.000 Btu/h (Tensão: 380V / Frequência: 60Hz / Potência Elétrica Consumida: 4.353W / Eficiência Energética: 3,23 W/W / Faixa de Classificação: B - Atual Eco – CB 7897013574221 e 7897013575273. (disponível em <http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=3&NumeroRegistro=001969/2012>)

Garantia na proposta: 02 (dois) anos – Atende

Serpentina de cobre – Sim - Atende

O aparelho proposto ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote VII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO;

Marca/Modelo proposto: SPLIT Hi Wall; **22.000 BTU/h** AGRATTO/5997 – Modelo NÃO ATENDE

Coeficiente: Código 5997 não encontrado nos sítios do INMETRO – Não Atende

Serpentina de cobre : Atende

Garantia proposta: Não expressa na proposta

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o Piso Teto. Além disso a potência é inferior e não pode ser verificada sua eficiência energética. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Lote VIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: SPLIT Hi Wall; **22.000 BTU/h** AGRATTO/5997 – Modelo NÃO ATENDE

Coeficiente: Código 5997 não encontrado nos sítios do INMETRO – Não Atende


Serpentina de cobre : Atende

Garantia proposta: Não expressa na proposta

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o Piso Teto. Além disso a potência é inferior e não pode ser verificada sua eficiência energética. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VIII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Cordialmente,

Maceió/AL, 15 de outubro de 2019


Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4