

Processo: PE nº 031/2019

Assunto: Análise 2 de propostas de fornecimento de Condicionadores de Ar

DESPACHO

Senhora Pregoeira,

Trata-se de 2ª análise das propostas apresentadas pelas empresas no PE 031/2019 referente à aquisição de condicionadores de ar.

Seguem observações e verificação do quesito especificações técnicas separado por empresa e respectivos lotes:

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP - CNPJ 07.999.951/0001-65

Lote I: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF09B2FA - Atende

Coeficiente 3,30 W/W – Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto para o LOTE I ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote II : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF09B2FA - Atende

Coeficiente 3,30 W/W – Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto para o LOTE II ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote XIV : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 60.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 2,81 (W/W).

Marca/Modelo proposto: ELGIN / PEF 60.000 BTU/h – PEFI60B2NC E OUFE60B4CA

Coeficiente energético – Reg. Inmetro 06/05/19 CB 7897013574368 e 7897013575327 - Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto para o **LOTE XIV ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

INOVA VENDAS LTDA - CNPJ 30.459.862/0001-48

Lote XI: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 48.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,01 (W/W).

Marca/Modelo proposto: ELGIN 48.000 BTUS PEFI48B2NC + OUFE48B4CB

Coeficiente energético – PEFI48B2NC Reg. Inmetro 06/05/19 CB 7897013574306
OUFE48B4CB Reg. Inmetro 06/05/19 CB 7897013582882

Garantia na proposta: 12 meses (item 7 da proposta) – **Não Atende**

Serpentina de cobre – Não foi possível identificar o código OUFE48B4CB no catálogo disponível no site da Elgin.

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o **LOTE XI NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

LENDARIO ATACADISTA COM. DE EQUIP. ELETRICOS EIRELI - CNPJ 34.073.854/0001-10

Lote VIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: ELGIN / HLF124B2FA / HLFE24B2NA 24.000 BTU/h

Coeficiente energético – HLF124B2FA Hi-Wall – Não Atende
HLFE24B2NA Hi-Wall – Não Atende

Garantia proposta: 24 meses – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o Piso Teto. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VIII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Lote XIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 60.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 2,81 (W/W).

Marca/Modelo proposto: ELGIN / PEFI60B2NC / OUFE60B4CB 60.000 BTU/h

Coeficiente energético – Reg. Inmetro 06/05/19 CB 7897013574368 e 7897013579875 - Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto para o **LOTE XIII ATENDE** às exigências do PE 31/2019.


TOP MOVEIS LTDA - CNPJ 05.269.798/0001-95

LOTES III, IV, V, VI, IX e X : A proposta apresentada não constam os modelos com códigos dos equipamentos para verificação dos requisitos técnicos.

Da forma apresentada entendemos que os aparelhos propostos para os LOTES III, IV, V, VI, IX e X NÃO ATENDEM às exigências do PE 31/2019.

Cordialmente,

Maceió/AL, 13 de setembro de 2019


Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4