

Processo: PE nº 031/2019

Assunto: Análise 4 de propostas de fornecimento de Condicionadores de Ar

DESPACHO

Senhora Pregoeira,

Trata-se de análise das propostas apresentadas pelas empresas no PE 031/2019 referente à aquisição de condicionadores de ar.

Seguem observações e verificação do quesito especificações técnicas separado por empresa e respectivos lotes:

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, – CNPJ 07.766.048/0001-54

Lote VII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO;

Marca/Modelo proposto: Ar condicionado Elgin HLF124B2FA + HLFE24B2NA (Descrição de cadastro no INMETRO : “**Split High Wall** 24.000 Btu/h (220V/60Hz) - ECOLOGIC”

Coeficiente: 3,26 W/W

Garantia proposta: 24 (vinte e quatro) meses

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o **Piso Teto**. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Lote VIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: Ar condicionado Elgin HLF124B2FA + HLFE24B2NA (Descrição de cadastro no INMETRO : “**Split High Wall** 24.000 Btu/h (220V/60Hz) - ECOLOGIC”


Coeficiente: 3,26 W/W

Garantia proposta: 24 (vinte e quatro) meses

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o **Piso Teto**. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VIII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Cordialmente,

Maceió/AL, 30 de outubro de 2019


Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4