

Zimbira

licitacao@tjal.jus.br

Re: Pedido de Esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO N° 043-A/2020

De : Allan Albuquerque <allanalbuquerque@tjal.jus.br>

Qua, 13 de Jan de 2021 11:59

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento do PREGÃO
ELETRÔNICO N° 043-A/2020 THAY 1 anexo**Para :** licitacao@tjal.jus.br

Prezada Thayanne,

consultando a tabela de eficiência energética do INMETRO, constatei que realmente são poucas as opções de equipamento de 24.000 BTUs, do tipo PISO/TETO, com classificação "A".

Deste modo, sugiro que seja alterado o tipo de equipamento para **HI-WALL**, tendo em vista que este possui inúmeras opções com classificação "A", como TCL, Trane, Fontaine, Samsung, Agratto, Philco, Elgin, etc, conforme consta da referida tabela, no intuito de preservar a classificação energética "A", gerando economia de energia elétrica para este Tribunal.

Assim, caso seja necessária a alteração do termo de referência, peço a gentileza de entrar em contato diretamente com o DGC.

Por fim, entendo não ser indicada a aceitação de equipamentos com classificação "B", por conta do maior consumo de energia, sendo mais apropriada a alteração do tipo para **HI-WALL**.

--

Atenciosamente,

Allan Albuquerque
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
82 99941-6208

De: licitacao@tjal.jus.br**Para:** "Allan Albuquerque" <allanalbuquerque@tjal.jus.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 10:50:33**Assunto:** Fwd: Pedido de Esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO N° 043-A/2020

Prezado Allan, bom dia!

Considerando que o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa trata de questões específicas do edital referente ao PE 043-A/2020, encaminho a referida solicitação para que, por gentileza, possa nos informar sobre o questionamento apontado.
Desde já grata pela atenção.

Thayanne Cavalcanti
Pregoeira
Departamento Central de Aquisições
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Fone: (82) 4009-3277 / 4009-3962

De: "Suporte" <suporte@atenamoveis.com.br>
Para: licitacao@tjal.jus.br
Cc: "pregao tj al" <pregao.tj.al@gmail.com>, licita@atenamoveis.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 9:58:35
Assunto: Pedido de Esclarecimento do PREGÃO ELETRÔNICO N° 043-A/2020

Bom Dia, Prezada Pregoeira Thayanne.

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente o pregão eletrônico nº 043-A/2020.

Com objeto: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Meu objetivo é vir esclarecer o item 4 dos lotes I e II.

Na sua descrição está:

CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAPACIDADE 24.000 BTU/h, PISO TETO; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da serpentina em cobre; gás ecológico R-410; Atender a Portaria INMETRO / ME nº 234 de 29/06/2020 ou índice mínimo de eficiência energética – CLASSE A, com certificação do INMETRO;

Mas no mercado não se tem nenhuma máquina de 24.000 BTU/h, PISO TETO; 220V, que atenda a “eficiência energética: CLASSE A”. Sendo assim ambos os lotes fracassarão.

Nossa dúvida: Irão aceitar eficiência energética: CLASSE B, assim terão máquinas no mercado para atender!

Desde já agradeço. Ficamos no aguardo!



--
Departamento Central de Aquisições
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Fone: (82) 4009-3277 / 4009-3962




image002.png
66 KB