



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas

WEB - 44639 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 44639 / 2011

PROTOCOLO : PRO0001043311

DATA DE EMISSÃO : 14/02/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HUMBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Carteira : 0204253446XXXX

CPF : 04392958400

Título(s)

Engenheiro Eletricista

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 02100000083580000702 Tipo da ART: Normal

ART Vinculada: 02100000083500000402

Registrada em : 13/03/2008

Baixada em : 14/02/2011

Endereço da Obra : AV GUSTAVO PAIVA, 2990, MANGABEIRAS, CEP : 57032901 MACEIO/AL

Proprietário : CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI MACEIO

Empresa : PLANERGY ENGENHARIA LTDA - ME

Contratante : CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI MACEIO

Atividade(s)

MANUTENCAO

ATUACAO

INST. ELETRICA EM ALTA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.

Dimensão do Trabalho : 0,00

MANUTENCAO NA REDE DE ALTA TENSÃO DAS INSTALACOES DO SHOPPING IGUATEMI MACEIO. SUBSTITUICAO DE 02(DUAS) CHAVES SECCIONADORAS DE 13,8KV E REALIZACAO DE TESTES DE ISOLACAO. MANUTENCAO PREVENTIVA (REAPERTO EM CONEXOES, MEDICOES ELETRICAS, LIMPEZA E AJUSTE DE CONTATOS), EM 03(TRES) DISJUNTORES DE 13,8KV E 07(SETE) DISJUNTORES DE 380V. MEDICOES ELETRICAS EM CONEXOES DOS 5(CINCO) TRANSFORMADORES, SENDO 03(TRES) TRANSFORMADORES DE 1MVA E 02(DOIS) TRANSFORMADORES DE 500KVA. MANUTENCAO CORRETIVA EM 05(CINCO) TRANSFORMADORES, SENDO 03(TRES) TRANSFORMADORES DE 1MVA E 02(DOIS) TRANSFORMADORES DE 500 KVA.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Assinatura
Assist. Administrativo
Mat. N° 63

Assinatura
Eng. Civil - RNP n° 020244752-9
Assessora Técnica



CREA - AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 44639-2011 expedida em 14/02/2011 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

IGUATEMI
Maceió

INÓCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nina Kátia Sampaio de Rossiter
Eng. Civil - RNT nº 020244752-9
Assessora Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLANERGY CONSULTORIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 08.611.602/0001-97**, situada na Rodovia Divaldo Suruagy nº 01 – Barra Nova – Marechal Deodoro/AL, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Humberto Barbosa de Oliveira Filho, CREA 8358-D/AL, executou para o **CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI MACEIÓ, CNPJ 24.245.219/0001-19**, situada a AV Gustavo Paiva, 2990, Mangabeiras – Maceió/AL, a prestação dos serviços abaixo especificado.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Manutenção na rede de alta tensão das instalações do Shopping Iguatemi Maceió.
- substituição de 02(duas) chaves seccionadoras de 13,8KV e realização de testes de isolação.
- Manutenção preventiva (reaperto em conexões, medições elétricas, limpeza e ajuste de contatos), em 03(três) disjuntor de 13,8KV e 07(sete) disjuntor de 380V.
- Medições elétricas em conexões dos 05(cinco) transformadores, sendo 03(três) transformadores de 1MVA e 02(dois) transformadores de 500KVA.
- Manutenção corretiva em 05(cinco) transformadores, sendo 03(três) transformadores de 1MVA e 02(dois) transformadores de 500KVA.
- Medição de resistência de isolação dos cabos elétricos de alta tensão.
- Ajuste nos contatos e lubrificação dos sistemas de eixos das chaves seccionadoras de entrada e saída.
- Revisão dos quadros elétricos de baixa tensão.
- Balanceamento das fases.


Carlos Henrique Costa
Chefe de Manutenção