



NOTAS

- 1- ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE 1,20mm
- 2 - AS FASES 1 ES OBEDECERÃO AS SEGUINTES CORES:
FASE - VERMELHO
RETORNO - BRANCO
NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - VERDE OU VERDE-AMARELO("BRASILEIRINHAS")
- 3 - OS ELETRODUTOS PLÁSTICOS DEVERÃO OBEDECER A NBR 15495.
- 4 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA OU APARENTE SOB QUALQUER TIPO DE FORRO DEVERÃO SER FLEXÍVEIS CORRUGADOS, TIPO B, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA LEVE, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, COM CODIFICAÇÃO DE COR AMARELA.
- 5 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM CONCRETO, PODERÃO SER RIGIDOS OU FLEXÍVEIS CORRUGADOS, TIPO B, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA MÉDIA, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, COM CODIFICAÇÃO DE COR CINZA OU LARANJA PARA OS ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS E PRETO PARA OS ELETRODUTOS RÍGIDOS.
- 6 - AS CONEXÕES E OS ACESSÓRIOS DEVERÃO OBEDECER AS MESMAS NORMAS DOS ELETRODUTOS.
- 7 - AS TOMADAS DEVERÃO SER 2P+T DE EMBUTIR CONFORME NBR 14136.
- 8 - AS TOMADAS COM TENSÃO DE 110V PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEVERÃO SER NA COR VERMELHA.
- 9 - OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS CONFORME NBR 6808.
- 10 - OS QUADROS DEVERÃO TER GRAU DE PROTEÇÃO IP 21.
- 11 - OS QUADROS DEVERÃO TER CAPACIDADE PARA 12, 18 E 24 UNIDADES DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO.
- 12 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER DE CURVA C.
- 13 - TODOS OS REATORES DE LÂMPADAS FLOUROSCECENTES DEVERÃO SER ELÉTRICOS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E THA < 20%.
- 14 - OS REATORES PARA LÂMPADAS DE VÁCUO DEVERÃO ESTAR ASSOCIADOS COM CAPACITOR ELETRÔNICO DE CORRENTE DE FATOR POTÊNCIA > 0,92.
- 15 - TODOS OS CONDUTORES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E GERAL DEVERÃO TER ISOLAÇÃO EM EPR E XLPE.
- 16 - O ACENDIMENTO DAS LÂMPADAS NOS POSTES SERÁ FEITO POR RELE FOTOELÉTRICO.
- 17 - OS CONDUTORES DE FASE DEVERÃO SER CATEGORIA E E CONTATOS BANHAZOS EM OURO.
- 18 - NAS REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO USAR SEMPRE TUBULAÇÃO RÍGIDA.
- 19 - CÂMERAS DO TIPO CÂNHOTO INFRAVERMELHO SERÃO EXTERNAS.
- 20 - OS ELETRODUTOS NA CREA DA COBERTURA DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO GALVANIZADO.

LEGENDAS

	PONTO TELEFÔNICO MÉDIO NA PAREDE 1,30m DO PISO
	PONTO TELEFÔNICO NA PAREDE 0,30m DO PISO
	PONTO TELEFÔNICO NO PISO
	PONTO DE LÓGICA SIMPLES NA PAREDE 0,30m DO PISO
	PONTO DE LÓGICA SIMPLES NO PISO
	PONTO DE LÓGICA DUPLO NA PAREDE 0,30m DO PISO
	PONTO DE LÓGICA DUPLO NO PISO
	CAIXA DE PASSAGEM NO TETO
	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE
	ELETRODUTO NO TETO
	ELETRODUTO NA PAREDE
	ELETRODUTO NO PISO

ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA SMT:

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:	
TERRAÇO	1.976,79 m²
CONSTRUÇÃO	1.885,75 m²
PERIMETRO	1.885,75 m²
COBERTA	2.257,67 m²

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO (MCC):

PROPRIETÁRIO: FUNLURS - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO: GEORGE MAGALHÃES TÊNÓRIO PEREIRA - CREA 030415173-2

PROJETO DE LÓGICA E TELEFONE (CABEAMENTO ESTRUTURADO)
TÍTULO DO ENTREGUEMENTO:
JUIZADOS DA COMARCA DE ARAPIRACA
ENTREGUEMENTO IMPRINTADO:
SITUAÇÃO NA RUA SAMARITANA, Nº 190
ARAPIRACA - AL

DESENHO:
GLAYSON NOBREGA VASCONCELOS
CLIENTE:



IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE

Nº DA FOLHA:

CE 01/02

DATA:

REV 1

NOME DO ARQUIVO

ESCALA:

PROJETO

ESTE PROJETO NÃO POSSUI FOMENTO TECNOLÓGICO EM PROPOSTA EMPRESARIAL DE AUTIA