



NOTAS

- 2 - AS FIBRAS E OBRIGATORIAS AS SEGUINTES CORES:
 - FASE - VERMELHO
 - RETORNO - VERDE
 - NEUTRO - AZUL CLARO
- 3 - OS ELETRODUTOS PLASTICOS DEVEM OBEDECER A NR 1545.06.
- 4 - OS ELETRODUTOS EMBUIMIDOS EM ALUMINAVIA OU APARENTE SOB QUALQUER TIPO DE REVESTIMENTO, POR EXEMPLO, EM PVC, DEVEM OBEDECER A NORMA MECANICA EMBUI, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, COM CODIFICAÇÃO 4-0 DE COR AMARELA.
- 5 - OS ELETRODUTOS EMBUIMIDOS EM CONCRETO, PODENDO SER REJIGOS OU FLEXIVEIS, DEVEM OBEDECER A NR 1545.06, COM CODIFICAÇÃO 4-0, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, COM CODIFICAÇÃO 4-0 DE COR (CINZA OU AZUL) PARA OS ELETRODUTOS FLEXIVEIS COM REJIGOS E PRETOS PARA OS RIGIDOS.
- 6 - AS CONDUTIVIDADES DE ACEDEROS DEVEM OBEDECER AS MESMAS NORMAS DOS ELETRODUTOS.
- 7 - AS TOMADAS DEVEM SER 220V E EMBITULIT CONFORME NR 14136.
- 8 - AS TOMADAS COM TENSÃO DE 317V PARA EQUIPAMENTOS DE INSTALACAO DEVEM SER NA COR VERMELHA.
- 9 - OS QUADROS DE DISTRIBUICAO E CERO EM PVC NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS CONFORME NR 8608.
- 10 - QUADROS DEVEM TER GRUPO DE PROTECCAO 010 P.1.
- 11 - OS QUADROS DEVEM SER PROTEGIDOS POR TAMPA 12,12 UNIDADES DE DISPOSITIVOS DE PROTECCAO 6.
- 12 - TODOS OS DISJUNTORES DEVEM SER DE CURVA C.
- 13 - TODOS OS REATORES DE LAMPADAS FLUORESCENTES DEVEM SER ELETILIC NIKOS, ALTO FATOR DE PROTECCAO E T-204.
- 14 - OS REATORES DE LAMPADAS FLUORESCENTES DEVEM ESTAR ASSOCIADOS COM CAPACITOR ELETRONICO P1 CORRECCAO 06 DE FATOR POTENCIA-0,92.
- 15 - TODOS OS CONDUTORES DESTINADOS A ALIMENTAR 240 DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO E GERAR PERDA DE TENSÃO DE 10% POR FASE.
- 16 - O ACENDIMENTO DAS LAMPADAS NOS POSTES SERA FEITA POR RELE FOTOELETRO, CILINDRO DE 100V E 0,50 AMPERES SER CATEGORIA 8 E CONTATOS BANHADOS EM OURO.
- 17 - AS REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO USAR SEMPRE TUBULIA E AS RIGIDAS CAMERAS DO TIPO CANYON OU INFRAPERFORADO SEMPRE EXTERNAS.
- 18 - CAMERAS DO TIPO DAVINHO SEMPRE INTERNAS.
- 20 - OS CABOS DE FIBRA OPTICA DEVEM SER EM PVC NÃO O ALGALIZADO.

LEGENDAS

	CÂMERA DE CFTV
	CAIXA DE PASSAGEM NO TETO
	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE
	ELETRODUTO NO TETO
	ELETRODUTO NA PAREDE
	ELETRODUTO NO PISO

ESPAÇO PARA O CREIA	ESPAÇO PARA O CREIA
ESPAÇO PARA O MITT	ESPAÇO PARA CALÇADO DE ÁREA
	TERRENO 1 5.719,70 m²
	CONSTRUÍDA 1.882,70 m²
	PAVIMENTAÇÃO 3.685,02 m²
	COBERTA 2.227,27 m²

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SMOCCU:

PROPRIETÁRIO: FUNJURIS - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO: GEORGE MAGNO TENÓRIO PEIXOTO - CREA 020415173-2

PROJETO DE CFTV

PILAR
CONSTRUTORA

PROJETO DE CFTV

NOME DO EMPREENDIMENTO:
JUIZADOS DA COMARCA DE ARAPIRACA

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:
**SITUADOS NA RUA SAMARITANA, Nº 160
ARAPIRACA - AL.**

DESENHO:
CLAYDSON INOCÊNCIO VASCONCELOS

CUENTE

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE CÂMERAS

DATA:	REV 1	NOME DO ARQUIVO
-------	-------	-----------------

Nº DA PRANCHA

CF 01/01

ESTE PROBLEMA NÃO PODE SER RESOLVIDO SEM EXPRESSÃO EXPRIMINDO O ALTO