

Assunto: Análise de proposta dos Lotes III

DESPACHO

Maceió/AL, 17 de maio de 2018

Prezados,

- **Lote III**

Informo que a empresa ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA-ME apresentou proposta comercial do produto Condicionador de ar SPLIT 60.000 BTU/h, Piso-teto, código ELGIN FE60B4NA.

Buscando junto ao INMETRO, o índice de eficiência energética deste equipamento atende ao requisito do Edital. No entanto, nos 04 modelos disponíveis no site do fabricante do produto, não encontramos o código informado, todos eles com características diferentes entre si, ressaltando o material utilizado para fabricação das serpentinas. Necessário assim se faz que o fabricante indique qual o modelo que irá ofertar, adiantando que se o material utilizado na serpentina não for cobre, não será aceito.

Respeitosamente,



Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4