

Assunto: Análise de proposta LICITA DISTRIBUIDORA COM. E SERVICOS EIRELI EPP

DESPACHO

Maceió/AL, 08 de Junho de 2018

Prezados,

Informo que a empresa SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP apresentou proposta do seguinte produto:

- ELGIN KEF 36000 BTUs - KEFI36B2NA (unidade interna) KEFE36B2NA (unidade externa)

Buscando junto ao INMETRO, o equipamento possui índice de eficiência energética que está de acordo com exigido no certame.

Os demais itens estão presentes no encarte do fabricante acostado à proposta exceto o material de fabricação da Serpentina. Já houve contato anterior com o fabricante, referente a proposta da empresa que a antecedeu e ofertou o mesmo produto, sendo informado que o material da serpentina é de alumínio e não de cobre, ou seja, diferente do requisito do edital.

Considerando a proposta apresentada e as informações obtidas junto ao fabricante, entendo que o produto apresentado **NÃO ATENDE** ao solicitado no Edital, pois o material de fabricação das serpentinas diferem do requisito especificado.

Respeitosamente,



Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4

Atendimento on-line



ELGIN

IDEA CRM

Rodrigo Evaristo, o número do seu protocolo de atendimento é 100356 12:12:00

SAC - Andressa Rodrigues

Olá Rodrigo Evaristo, como posso lhe ajudar?

12:12:00

Rodrigo Evaristo

Boa tarde

12:12:12

SAC - Andressa Rodrigues

Boa tarde

12:12:12

Rodrigo Evaristo

qual o material de fabricação da serpentina do modelo referência KEFI36B2NA (unidade interna) KEFE36B2NA (unidade externa)

12:12:38

SAC - Andressa Rodrigues

Um momento Rodrigo

12:14:04

Rodrigo Evaristo

ok

12:14:38

SAC - Andressa Rodrigues

Ar Condicionado Split Cassete Elgin 360° Eco Só Frio 36.000 ?

12:15:44

Rodrigo Evaristo

isso

12:15:56

SAC - Andressa Rodrigues

final NA → alumínio.

12:18:13

SAC - Andressa Rodrigues

final CA → cobre

12:18:17

SAC - Andressa Rodrigues

KEFI36B2NA → alumínio

12:18:25

Rodrigo Evaristo

Ok obrigado.

12:18:52

SAC - Andressa Rodrigues

Por gentileza, ao encerrar o chat, avalie o meu atendimento.

A Elgin agradece o contato tenha um ótimo dia!

12:19:01

Enviar

Sair