



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

DCEA- Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro

CEP.: 57020-919, Maceió-AL

Fone:(82) 4009-3020 – dea@tjal.jus.br



Processo: 00861-3.2015.001

Assunto: Análise de amostras – Pregão eletrônico nº 025/2015.

DESPACHO

Em atendimento ao despacho do DCA, a fl. 194, consignamos que:

Inicialmente, ressalto que no edital deste processo licitatório, no item 8.9.1, que trata da apresentação das amostras, pede que a amostra de cada item da proposta do licitante venha acompanhada dos prospectos do fabricante, com as respectivas especificações técnicas, marca e referência.

A empresa AMA DECORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, apresentou (04) quatro amostras;

Película 01 – 01 metro de película, da marca window film, de cor bronze silver (prata);

Película 02 – 01 metro de película decorativa, da marca window film, de cor jateado;

Película 03 – 01 metro de película de proteção, da marca window film PS4000 icolor;

Película 04 – 01 metro de película, da marca window film, de cor fume.

Ao analisarmos as amostras detectamos que:

- A amostra 01 apresentado é prata/bronze diferente da solicitada no projeto básico/edital que é Bronze/prata/bronze;


- Nenhuma amostra atente o percentual de transmissão de energia solar rejeitada;


- Não foi apresentado nenhum prospecto do fabricante, com as respectivas especificações técnicas, marca e referência e sim um documento digitado, acostado nos autos as fls. 177/179.

Diante do exposto informamos que as amostras não atendem as especificações solicitadas no edital do pregão eletrônico nº 25/2015.

Acompanha à parte caixa com as respectivas amostras.

Maceió, 16 de junho de 2015.


André Luiz Lopes Malta
CREA 0200981382 e Mat. TJ 50.135


Daniela da Fonseca e Silva
CAU 55797-8 e Mat. TJ 90.826