



PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1/100

NOTAS

- 1 - AS TOMADAS ESTABELECIDAS COM TENSÃO DE 110V DEVERÃO SER NA COR VERMELHA
- 2 - O ACENDIMENTO DAS LÂMPADAS NOS POSSES SERÃO POR RELE FOTOELÉTRICO
- 3 - ELETRODUTOS NÃO COVADOS SERÃO DE 020cm
- 4 - NAS REDES DE CABEAMENTO ESTABELECIDO USAR SEMPRE TUBULAÇÕES RÍGIDAS
- 5 - CÂMERA DO TIPO CANALIZADO DEVERÁ EXTERNAS
- 6 - CÂMERA DO TIPO PANINAT DEVERÁ INTERNAS
- 7 - OS CONDUTORES QUE SAEM DA SUBESTAÇÃO DEVEREM TER ISOLAÇÃO DE PVC ESPECIAL, EPR OU XLPE.

LEGENDAS

- LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO PAR 38 - 70W
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO OU INOX, COM TAMPA DE PRESSÃO REMOVÍVEL, DIMENSÕES 40X40X20CM.
- CX. OCTOGONAL 4X4CM NO TETO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO PENDENTE VAPOR DE SÓDIO - 150W
- PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE NO TETO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO NA PAREDE(ARANDELA) - 2,20m DO PISO
- TOMADA ALTA P/ LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 2,20m DO PISO
- TOMADA ALTA P/ TV - 2,20m DO PISO
- TOMADA BAIXA 2P+T - 0,30m DO PISO
- TOMADA MÉDIA 2P+T - 1,30m DO PISO
- INTERRUPTOR SIMPLES - 1,30m DO PISO
- INTERRUPTOR DUPLA SEÇÃO - 1,30m DO PISO
- INTERRUPTOR TRIPLA SEÇÃO - 1,30m DO PISO
- INTERRUPTOR THREE-WAY (PARALELO) - 1,30m DO PISO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- CAIXA DE PASSAGEM NO TETO
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
- CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE
- ELETRODUTO NO TETO
- ELETRODUTO NA PAREDE
- ELETRODUTO NO PISO
- CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO

ESPAÇO PARA O CREA:	ESPAÇO PARA O CREA:
ESPAÇO PARA IMT:	ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:
	TERRENO 5.000,00 m²
	CONTEINER 1.430,00 m²
	PAVIMENTAÇÃO 3.164,00 m²
	COBERTA 1.200,00 m²

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SIMCO:
PROPRIETÁRIO: FUNJURIS - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PROJETO: GEORGE MAGNO TENÓRIO PEIXOTO - CREA 00415175-2

PROJETO ELÉTRICO	
NOME DO EMPREENDIMENTO: FORUM DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO	
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: FORUM DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO	
SITUAÇÃO NA RODOVIA EDVAL LEMOS S/N	
MARECHAL DEODORO - AL	

DESENHO: ITALO OSMAN DOS SANTOS
CLIENTE:

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:		Nº DA PRONCHA:	
PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		Nº DA PRONCHA:	
REV 0	NOME DO ARQUIVO	ESCALA:	EL 01/06
JANEIRO/2012		INDICADA	

NOTA: PROJETO NÃO POSSUI RCP PARA APLICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SEM APROVAÇÃO DO AUTOR.