

QUADRO DE CARGAS - QD/ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 01

QUADRO DE CARGAS - QD/ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 05

QUADRO DE CARGAS - QD/ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 02QUADRO DE CARGAS - QD/ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 03QUADRO DE CARGAS - QD/ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 07QUADRO DE CARGAS - QD/ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 04

QUADRO DE CARGAS - QD/ILUMINAÇÃO EXTERNA

QUADRO DE CARGAS - QD/AC-01QUADRO DE CARGAS - QD/AC-02

QUADRO DE CARGAS – QD/AC-03

QUADRO DE CARGAS - QD/AC-04

QUADRO DE CARGAS - QD/AC-05

QUADRO DE CARGAS - QD/TOMADA ESTABILIZADA-0

QUADRO DE CARGAS – QD/TOMADA ESTABILIZADA-03

QUADRO DE CARGAS - QD/TOMADA ESTABILIZADA-03

QUADRO DE CARGAS - QD/TOMADA ESTABILIZADA-0

QUADRO DE CARGAS - QD/TOMADA ESTABILIZADA-05

QUADRO DE CARGAS - QD/TOMADA ESTABILIZADA-01

- 1 - AS TAMPAS ESTABILIZADAS COM TENÇÃO DE ION DEVERÃO SER NA COR VERMELHA
- 2 - O ACENDIMENTO DAS LÂMPADAS NOS POSTES SERÃO POR BULBOS FOTORELÉTICO
- 3 - ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE Ø20mm
- 4 - NAS REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURARÃO USAR SEMPRE TUBULAÇÕES RÍGIDAS
- 5 - CÂMERA DO TIPO CANHÃO INFRAPERMEÁVEL SERÃO EXTERNAS
CÂMERA DO TIPO DAINIGHT SERÃO INTERNAS

EL 05/06