



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

PE nº 088/2015

PROCESSO Nº 03675-9.2015.001

ERRATA

No Edital, ANEXO I – Lote III, item 9 e Lote IV, item 9 - especificação dos objetos - onde se lê:

Sensor de presença eletrônico para embutir com fotocélula e espelho-descrição: 3 fios; tipo infravermelho passivo; tempo de 15 segundos a 8 minutos (ajustável); sensibilidade ajustável; fusível interno; fotocélula; tensão automática de 100vac a 240vac; potência até 1500w resistivo; aplicação em caixa 4x2 embutir para qualquer tipo de lâmpada; alcance até 6m e ângulo de cobertura de 360º; jump de seleção para funcionamento em ambientes claros ou escuros; acomodação em blister; garantia de um ano contra defeitos de fabricação / sensor de presença eletrônico para teto e parede com fotocélula; descrição: 3 fios; tipo infravermelho passivo; tempo de 15 segundos a 8 minutos (ajustável); sensibilidade ajustável; fusível interno; fotocélula; tensão automática de 100vac a 240vac; potência até 1500w resistivo; aplicação no teto e parede para qualquer tipo de lâmpada; alcance de 6m e ângulo de cobertura de 360º; jump de seleção para funcionamento em ambientes claros ou escuros; acomodação em blister; garantia de um ano contra defeitos de fabricação.

Leia-se:

Sensor de presença eletrônico para embutir com fotocélula e espelho-descrição: 3 fios; tipo infravermelho passivo; tempo de 15 segundos a 8 minutos (ajustável); sensibilidade ajustável; fusível interno; fotocélula; tensão automática de 100vac a 240vac; potência até 1500w resistivo; aplicação em caixa 4x2 embutir para qualquer tipo de lâmpada; alcance até 6m e ângulo de cobertura de 360º; jump de seleção para funcionamento em ambientes claros ou escuros; acomodação em blister; garantia de um ano contra defeitos de fabricação

Fica mantida a data da sessão do certame em epígrafe para o dia 27/11/2015, às 10h (horário de Brasília).

Maceió, 13 de novembro de 2015.

Ricardo Araújo Keiji Chiba
Pregoeiro