

Processo nº 05364-1.2009.001

Pregão Eletrônico nº 073/2009

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de sensores de presença para teto.

ESCLARECIMENTOS

Diante do pedido de esclarecimentos feito pela Sr^a. Pollyanna M. Pescarolli, tempestivamente, fica definido:

Questionamentos:

1. "As contactoras descritas no lote II são para uso conjunto dos sensores de presença descritos no lote I?"
2. "As cargas comandadas terão características resistivas em 220 Vac bifásico?"

Seguem as respostas,

Respostas:

1. Sim, as contactoras serão utilizadas em uso conjunto com os sensores.
2. Sim, a característica de carga é resistiva, com tensão 380 VCA trifásico e bobina 220 VCA, para ser ligado entre fase e neutro.

Pelo exposto, ficam mantidas as exigências do edital e Anexos, bem como a data do certame .

Atenciosamente,

Maceió, 10 de dezembro de 2009.

André Luís Alves Gomes
Pregoeiro