

PROCESSO Nº 03961-2.2008.001

CONVITE Nº 011/2008

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS.

ESCLARECIMENTOS

Considerando o pedido de esclarecimentos formulado pela empresa Monta Módulo Comércio e Serviços Ltda, seguem abaixo as informações, ressaltando que o mesmo fora intempestivo:

“Em relação às quantidades fornecidas questionamos”:

1º) No projeto que nos foi fornecido informa a escala 1/125, mas as medidas contidas na planta estão na escala 1/100. Qual das duas informações é a correta?

Resposta – É pertinente utilizar a escala da régua tridimensional (escalímetro) que permite utilizar escalas maiores ou menores, dentro das medidas necessárias, conservando a proporção entre a representação do objeto e o seu tamanho real.

2º) É para ser considerado o revestimento em carpete nos espelhos dos degraus, onde eles existem?

Resposta – Sim.

3º) Qual o acabamento a ser aplicado sobre o piso elevado?

Resposta – Relativo do tablado receberá acabamento MDF, antes do carpete.

Atenciosamente,

Maria Aparecida Magalhães Nunes
Presidente CPL