



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Processo Nº 03675-9.2015.001

PE nº 088/2015

Objeto: Eventual aquisição de materiais elétricos.

Prezados senhores,

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa **GF Consult Automação Industrial**, e de acordo como setor requisitante, DARAD, temos a informar o seguinte:

Assim se manifestou a empresa:

“O 1º item dos lote 3 e 4: quantos amperes será o kit barramento trifásico, quantos mini disjuntores irá suportar, e quais serão os pólos dos disjuntores?

Desde já, grata pela atenção”

Resposta:

Em resposta ao questionamento da empresa GF Consult Automação Industrial,

Após consulta ao Setor de Manutenção, nos foi informado que o Kit Barramento será Trifásico, de 100 amperes, para até 28 mini disjuntores.

Atenciosamente,

Ficamos à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Pelo exposto, ficam mantidas as condições exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 088/2015.

Maceió, 19 de novembro de 2015.

Ricardo Araújo Keiji Chiba

Pregoeiro