



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Processo nº 05546-5.2013.001

PE nº 16-A/2014

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de material elétrico.

.

Prezados senhores,

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa **AUTDRIVE ASSISTENCIA TECNICA E MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS LTDA - ME**, conforme resposta da unidade técnica requisitante, temos a informar o seguinte:

Questionamento 1. Item 09 - Quadro de distribuição para 16 disjuntores padrão DIN de embutir – com kit barramento, qual seria o valor da corrente que irá suportar este barramento?. Este barramento será trifásico ou bifásico?

RESPOSTA: Trifásico para 100 A

Questionamento 2. Itens 10 , 11 e 26 - Conjunto M2 e M4 para medidor, poderia nos fornecer alguma referencia de fabricante/similar ou as características/desenho deste objeto conforme o padrão ELETROBRAS CEAL?

RESPOSTA: Constam imagens dos medidores (M2 e M4) no pedido de esclarecimento à empresa **RD COMÉRCIO**, conforme anexo no sítio: www.licitacoes-e.com.br .

Questionamento 3. Itens 21 e 22 Dispositivo de corrente residual 300 mA trifásicos e monofásico, qual deverá ser a corrente nominal para estes dispositivos?

RESPOSTA: DRs monofásico In 32 A e residual 300 mA

Pelo exposto, ficam mantidas as condições exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 16-A/2014.

Maceió, 29 de Janeiro de 2015.

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

Dilair Lamenha Sarmiento

Pregoeira