



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Processo N° 03675-9.2015.001

PE n° 088/2015

Objeto: Eventual aquisição de materiais elétricos.

Prezados senhores,

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa **GF Consult Automação Industrial-ME**, e de acordo com o setor requisitante, DARAD, temos a informar o seguinte:

Assim se manifestou a empresa:

“O sensor só será de 360 graus de for de teto e não em caixa 4 x 2 que comunmente costuma ser 100 graus, outro detalhe a potencia esta muito alem a que é ofertada no mercado 1500 W. Por gentileza, tem uma referencia pelo menos do modelo?”

Resposta:

“Em resposta ao questionamento da GF Consult Automação Industrial – Karen Carolina Bonfim. Item 9 – Informa-se que o sensor é de teto e em caixa 4 x 2 de ângulo de até 100 graus. Informa-se também que a potência é de ATÉ 1.500w e não exatos 1.500w. Para modelo posso encaminhar uma foto, em anexo.”

Ficamos à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Pelo exposto, ficam mantidas as condições exigidas no edital do Pregão Eletrônico n° 088/2015.

Maceió, 26 de novembro de 2015

Heitor Pontes de Oliveira Barros
Pregoeiro – Original assinado