

PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Processo Nº 2016/3111

PE nº 048/2016

Objeto: Aquisição e instalação de geradores de energia e banco de capacitores, conforme especificações do edital.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 03

Prezados senhores,

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada no certame, e de acordo com o Departamento Central de Engenharia e Arquitetura (DCEA), temos a informar o seguinte:

Questionamento/Resposta:

1. Ao que concerne às instalações, devemos considerar em nosso escopo as proteções da rede concessionária, tais como TPs, Tcs e relé multifunção?

Resposta: SIM. Os equipamentos deveram ser entregues aptos a sua utilização.

2. Devemos, também, considerar em nosso escopo o estudo de proteção, coordenação e seletividade de cargas, bem como a sua aprovação junto à concessionária?

Resposta: SIM. Os equipamentos deveram ser entregues aptos a sua utilização.

3. Outrossim, solicitamos estender o prazo de entrega para 60 (sessenta) dias, para que haja tempo exequível para fabricação, entrega e instalação dos equipamentos.

Resposta: O Prazo de entrega é de 30 dias e de instalação 10 dias, totalizando-se 40 dias.

Pelo exposto, ficam mantidas as condições exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 048/2016.

Maceió, 25 de agosto de 2016


Heitor Pontes de Oliveira Barros
Pregoeiro