

PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Processo nº 02282-8.2010.001

Pregão Eletrônico nº 028/2010

Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos de áudio.

Prezados senhores,

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa CALHEIROS e ALMEIDA LTDA, segue abaixo as informações subsidiadas pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura- DCEA e a unidade requisitante:

Questão nº 01 – “Ausência no edital dos seguintes itens:

1- Planta Baixa dos ambientes; 2- Detalhamento/corte ou esquema de instalação da fiação ou cabeamento do som; 3-Detalhamento/corte ou esquema de instalação da fiação ou cabeamento da elétrica do som; 4- Esquemas (unifilares) e 5- Planilha de materiais e instalação”

Resposta – Os itens 1, 2, 3 e 4, serão anexados no site do Tribunal de Justiça, Link LICITAÇÕES, em serviços. Com relação ao item 5, recomendo observar o edital, cujo detalhamento está descrito no Anexo I.

Questão nº 02 - “Em relação ao edital, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 1- Serão necessários serviços de alvenaria nas paredes ? 2-Serão necessários serviços de corte de tubulação do auditório e na cabine de som? 3- Serão necessários serviços de emboço, emasse e pintura (nos cortes realizados)? 4- Serão necessários serviços de passagem de tubulação do som e elétrica do som? 5- O sistema de aterramento já está concluído? 6- Serão utilizados dispositivos DR na instalação? e 7- O quadro de energia do som é exclusivo para o mesmo?

Resposta – Para os itens 1, 2, 3, 4 e 6, a resposta é NÃO;

Para o item 5 a resposta é SIM;

Para o item 7, a resposta é NÃO. Possui um quadro de energia para cada pavimento.

Informo, por oportuno, que ocorrendo insuficiência de tubulações internas existentes nas paredes, deverá ser direcionada a fiação, bem como os cabeamentos para os forros dos auditórios que são removíveis.

Maceió, 23 de julho de 2010.

André Luis Alves Gomes
Pregoeiro