



PODER,
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Processo nº 00454-0.2010.001

Pregão Eletrônico nº 041/2010

Objeto: Aquisição de 02 (dois) disjuntores à vácuo.

ESCLARECIMENTOS

Diante do pedido de esclarecimentos formulado tempestivamente por Renato Cassimiro, conforme e-mail de fls. 105, e em conformidade com a análise técnica do DCEA, informo o seguinte:

QUESTIONAMENTOS:

Precisamos entender a aplicação para já questionar e mandar a solicitação já com a análise feita.

Pela especificação o cliente quer um painel de MT completo, com TC/TP rele etc...

Afinal ele quer um painel ou só o disjuntor?

Ele quer disjuntor fixo, extraível ou fixo sobre suporte sobre rodas?

Ele vai montar isso em um painel?

RESPOSTAS:

Painel on board no total de duas peças, sendo um para Maceió e o segundo disjuntor para Arapiraca, conforme edital;

Disjuntor fixo não extraível montado sobre estrutura metálica com roldanas ou rodas na base do carrinho;

Devidamente montado, pronto para ser alimentado em média tensão na nominal de 13,8 kV e tensão auxiliar de 115 V;

Relé digital ou numérico com as funções ANSI 50/51 ABCN, 27, 32, 59, 67, 60, 47, 81, 79.

TC de média tensão 3 x 400/ 5 A e TPs 3 x 13.800/115 V configuração do fechamento secundário do TP a critério da topologia do relé se estrela aterrada ou delta fechado.

Atenciosamente,

Maceió, 27 de setembro de 2010.

Maria Aparecida Magalhães Nunes
Pregoeira