



PODER,
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Processo nº 05422-0.2010.001

Pregão Eletrônico nº 061/2010

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de construção.

ESCLARECIMENTO

Diante do pedido de esclarecimento feito pela empresa **MPT Fios e Cabos Especiais Ltda**, através de sua representante Ana Aline, segue abaixo a informação exposta pela unidade requisitante (DCMPSG – Departamento Central de Material, Patrimônio e Serviços Gerais):

Questionamento:

1. "Quantas micras devem ter os conectores RJ45 e a Tomada RJ45 – itens 01 e 03 respectivamente do lote III."

Resposta:

1. Os dois itens são para CAT 5, ou seja, de 8P/8C – 50 micras.

Atenciosamente,

Maceió, 19 de outubro de 2010.

Maria Aparecida Magalhães Nunes Costa
Pregoeira