Processo nº 05546-5.2013.001

PE nº 16-A/2014

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de material elétrico.

Prezados senhores,

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa RD COMERCIO, conforme resposta da unidade técnica requisitante, temos a informar o seguinte:

Questionamento 1.

Itens 21 e 22 estão faltando a voltagem do DR

21 – DR, dispositivo de corrente residual 300ma, trifásico. Qual a voltagem?

22 - DR, dispositivo de corrente residual 300ma, monofásico. Qual a voltagem?

RESPOSTA: Tensão eletrica: 275 V.

Pelo exposto, ficam mantidas as condições exigidas no edital do Pregão Eletrônico n° 16-A/2014.

Maceió, 02 de fevereiro de 2015.

Dilair Lamenha Sarmento
Pregoeira