



PLANTA BAIXA LAY OUT
1/100

NOTAS

- 1 - AS TOMASAS ESTABILIZADAS COM TENSÃO DE 110V DEVEM SER NA COR VERMELHA
- 2 - O ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS NOS PÓRTEOS DEVERÁ SER POR BLOQUEIO ELÉTRICO
- 3 - ELETRODUTOS NÃO COBRTOS TERÃO DIÂMETRO MÍNIMO DE 320mm
- 4 - NAS REDES DE CABEAMENTO ESTABILIZADO USAR SEMPRE TUBULAÇÕES RÍGIDAS
- 5 - CÂMERA DO TIPO CANAL 4MP/25FPS/2.8MM F/1.8mm

LEGENDAS

- CÂMERA DE CFTV
- CAIXA DE PASSAGEM NO TETO
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
- CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE
- ELETRODUTO NO TETO
- ELETRODUTO NA PAREDE
- ELETRODUTO NO PISO

ESPAÇO PARA O CREA:	ESPAÇO PARA O CREA:
ESPAÇO PARA O SMT:	ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA: TERRENO 5.000,00 m² CONSTRUÇÃO 1.475,04 m² PAVIMENTAÇÃO 3.164,88 m² COBERTA 1.723,39 m²
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SIMOCL:	
PROPRIETÁRIO: FUNAJURS - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
PROJETO: ARNALDO BRAGA COSTA JR. - CREA REG. NACIONAL 0205648179	
PROJETO DE CFTV FORUM DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO	
DESENHO: ITALO OSMAN DOS SANTOS CLIENTE:	
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE CÂMERAS	Nº DA PRANCHETA: CF 01/01