

Assunto: Análise de proposta da empresa SLG COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

DESPACHO

Maceió/AL, 20 de Junho de 2018

Prezados,

Informo que a empresa SLG COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME apresentou proposta do seguinte produto:

- Fabricante : CARRIER – Modelo: 40KWCD36C5

Buscando junto ao INMETRO, o código do equipamento informado não encontra-se na lista dos equipamentos do fabricante Carrier. Solicitamos informações do fabricante e não obtivemos resposta. Consulta em arquivo anexo ao processo.

Caso a empresa não apresente o encarte do fabricante e o certificado do Inmetro com respectivo coeficiente de eficiência energética, considerando a proposta apresentada , entendo que o produto apresentado **NÃO ATENDE** ao solicitado no Edital.

Cordialmente,



Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4

Re: Re: Formulário enviado através do site Carrier.

De : n2@mideacarrier.com.br

Ter, 19 de Jun de 2018 08:53

Assunto : Re: Re: Formulário enviado através do site Carrier.

Para : rodrigoevaristo@tjal.jus.br

Olá!

Obrigado por entrar em contato. Em breve retornaremos a sua solicitação.

Saudações,

Equipe de Atendimento Midea Carrier.

----- Mensagem Original -----

Prezados,

Venho lembrar que estou no aguardo das informações.

"Solicito informação sobre material de fabricação da serpentina do modelo 40KWCD36C5 , assim como coeficiente de eficiência energética w/w, pois no Inmetro consta o modelo 40KWCB36C5. Trata-se do mesmo? Qual a unidade o modelo da unidade interna para essa condensadora? Qual o material de sua tubulação interna (serpentina), cobre ou alumínio?"

Agradeço atenção.

Engº Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado - Mat.93081-4
Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
(082) 4009-3026 / 98112-4433

----- Mensagem original -----

> De: n2@mideacarrier.com.br

> Para: rodrigoevaristo@tjal.jus.br

> Enviadas: Quinta-feira, 14 de junho de 2018 16:24:15

> Assunto: Re: Formulário enviado através do site Carrier.

>

> Olá!

>

> Obrigado por entrar em contato. Em breve retornaremos a sua solicitação.

>

>

> Saudações,

> Equipe de Atendimento Midea Carrier.

> ----- Mensagem Original -----

>

> Essa mensagem chegou pelo site Carrier:
>
> Mensagem: Solicito informação sobre material de fabricação da serpentina do
> modelo 40KWCD36C5 , assim como coeficiente de eficiência energética w/w,
> pois no Inmetro consta o modelo 40KWCB36C5. Trata-se do mesmo? Qual a
> unidade o modelo da unidade interna para essa condensadora? Qual o material
> de sua tubulação interna, cobre ou alumínio? Agradeço atenção.
>
> E-mail: rodrigoearisto@tjal.jus.br
> Nome: Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
> CPF: 943.751.945-53
> Telefone: 824009-3026
> Assunto: Informações sobre Produtos
> Estado: Alagoas
> Cidade: Maceió
>

De : Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Evaristo
<rodrigoearisto@tjal.jus.br>

Ter, 19 de Jun de 2018 08:53

Assunto : Re: Formulário enviado através do site Carrier.

Para : n2@mideacarrier.com.br

Prezados,

Venho lembrar que estou no aguardo das informações.

"Solicito informação sobre material de fabricação da serpentina do modelo 40KWCD36C5 , assim como coeficiente de eficiência energética w/w, pois no Inmetro consta o modelo 40KWCB36C5. Trata-se do mesmo? Qual a unidade o modelo da unidade interna para essa condensadora? Qual o material de sua tubulação interna (serpentina), cobre ou alumínio?"

Agradeço atenção.

Engº Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado - Mat.93081-4
Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
(082) 4009-3026 / 98112-4433

----- Mensagem original -----

> De: n2@mideacarrier.com.br
> Para: rodrigoearisto@tjal.jus.br
> Enviadas: Quinta-feira, 14 de junho de 2018 16:24:15
> Assunto: Re: Formulário enviado através do site Carrier.
>
> Olá!
>
> Obrigado por entrar em contato. Em breve retornaremos a sua solicitação.

>
>
> Saudações,
> Equipe de Atendimento Midea Carrier.
> ----- Mensagem Original -----
>
> Essa mensagem chegou pelo site Carrier:
>
> Mensagem: Solicito informação sobre material de fabricação da serpentina do
> modelo 40KWCD36C5 , assim como coeficiente de eficiência energética w/w,
> pois no Inmetro consta o modelo 40KWCB36C5. Trata-se do mesmo? Qual a
> unidade o modelo da unidade interna para essa condensadora? Qual o
material
> de sua tubulação interna, cobre ou alumínio? Agradeço atenção.
>
> E-mail: rodrigoearisto@tjal.jus.br
> Nome: Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
> CPF: 943.751.945-53
> Telefone: 824009-3026
> Assunto: Informações sobre Produtos
> Estado: Alagoas
> Cidade: Maceió
>

De : n2@mideacarrier.com.br

Qui, 14 de Jun de 2018 16:24

Assunto : Re: Formulário enviado através do site Carrier.

Para : rodrigoearisto@tjal.jus.br

Olá!

Obrigado por entrar em contato. Em breve retornaremos a sua solicitação.

Saudações,
Equipe de Atendimento Midea Carrier.
----- Mensagem Original -----

Essa mensagem chegou pelo site Carrier:

Mensagem: Solicito informação sobre material de fabricação da serpentina do modelo 40KWCD36C5 , assim como coeficiente de eficiência energética w/w, pois no Inmetro consta o modelo 40KWCB36C5. Trata-se do mesmo? Qual a unidade o modelo da unidade interna para essa condensadora? Qual o material de sua tubulação interna, cobre ou alumínio? Agradeço atenção.

E-mail: rodrigoearisto@tjal.jus.br
Nome: Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
CPF: 943.751.945-53
Telefone: 824009-3026
Assunto: Informações sobre Produtos
Estado: Alagoas
Cidade: Maceió
