Assunto: Análise de proposta JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

DESPACHO

Maceió/AL, 23 de Maio de 2018

Prezados,

Informo que a empresa JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP apresentou proposta do seguinte produto:

Marca: ELGIN KEF 36000 BTUs

Buscando junto ao INMETRO, o equipamento encontrado foi o de referência KEFI36B2NA (unidade interna) KEFE36B2NA (unidade externa) que possui índice de eficiência energética que está de acordo com exigido no certame.

Os demais itens estão presentes no encarte do fabricante acostado à proposta exceto o material de fabricação da Serpentina. Em contato com o fabricante, o mesmo informou que é de alumínio, ou seja, diferente do requisito do edital, que é indica que deverá ser de cobre.

Considerando a proposta apresentada e as informações obtidas junto ao fabricante, entendo que o produto apresentado <u>NÃO ATENDE</u> ao solicitado no Edital, pois o material de fabricação das serpentinas diferem do requisito especificado.

Respeitosamente,

Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Analista Judiciário Especializado

Mat. TJ 93081-4

