

Processo nº 2021/10195

Pregão Eletrônico nº 049/2021

ERRATA

Visando atender, em partes, o pedido de impugnação da empresa interessada, BRIMAX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES – EIRELI, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas torna público, para conhecimento dos interessados, a Errata referente ao item 5 do TR e anexo I do edital, do Pregão eletrônico nº 049/2021:

ONDE SE LÊ:

5. ESPECIFICAÇÕES:

LOTE I - AMPLO – 75%						
Item	DESCRIÇÃO	Qtd. 1º grau	Qtd. 2º grau	Qtd. Total	Valor Unit.	Valor Total
1	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 7Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 7 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	525	225	750		
2	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 18Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 18 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid).	225	0	225		

	Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
3	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 33Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 33 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	375	0	375		
4	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 35Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 35 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	300	150	450		
5	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 45Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 45 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL.	375	150	525		

	Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
6	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 55Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 55 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	525	225	750		
7	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 105Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 105 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	23	23	46		
8	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 150Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 150 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia,	45	150	195		

	todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
9	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 170Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 170 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	45	150	195		
10	BATERIA VEICULAR 12V x 100Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C: 100 Ah Ser do tipo Veicular. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	8	15	23		
11	BATERIA VEICULAR 12V x 180Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C: 180 Ah Ser do tipo Veicular. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora.	8	15	23		

	Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
Valor total do Lote I _____						

LOTE II - COTA DE 25% EXCLUSIVA ME/EPP						
Item	DESCRIÇÃO	Qtd. 1º grau	Qtd. 2º grau	Qtd. Total	Valor Unit.	Valor Total
1	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 7Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 7 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	175	75	250		
2	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 18Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 18 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	75	0	75		
3	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 33Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 33 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL.	125	0	125		

	Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
4	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 35Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 35 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	100	50	150		
5	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 45Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 45 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	125	50	175		
6	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 55Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 55 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével.	175	75	250		

	Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
7	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 105Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 105 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	7	7	14		
8	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 150Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 150 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	15	50	65		
9	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 170Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 170 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas	15	50	65		

	serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
10	BATERIA VEICULAR 12V x 100Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C: 100 Ah Ser do tipo Veicular. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	7	5	12		
11	BATERIA VEICULAR 12V x 180Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C: 180 Ah Ser do tipo Veicular. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	7	5	12		
Valor total do Lote II _____						

LEIA-SE:

5. ESPECIFICAÇÕES:

LOTE I - AMPLO – 75%						
Item	DESCRIÇÃO	Qtd. 1º grau	Qtd. 2º grau	Qtd. Total	Valor Unit.	Valor Total

1	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 7Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 7 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	525	225	750		
2	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 18Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 18 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	225	0	225		
3	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 33Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 33 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	375	0	375		
4	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 35Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 35 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA –	300	150	450		

	Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
5	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 45Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 45 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	375	150	525		
6	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 55Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 55 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	525	225	750		
7	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 105Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 105 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de	23	23	46		

	recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
8	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 150Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 150 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	45	150	195		
9	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 170Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 170 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	45	150	195		
10	BATERIA VEICULAR 12V x 100Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C: 100 Ah Ser do tipo Veicular. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével.	8	15	23		

	Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
11	BATERIA VEICULAR 12V x 180Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C: 180 Ah Ser do tipo Veicular. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	8	15	23		
Valor total do Lote I _____						

LOTE II - COTA DE 25% EXCLUSIVA ME/EPP						
Item	DESCRIÇÃO	Qtd. 1º grau	Qtd. 2º grau	Qtd. Total	Valor Unit.	Valor Total
1	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 7Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 7 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	175	75	250		

2	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 18Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 18 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	75	0	75		
3	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 33Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 33 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	125	0	125		
4	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 35Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 35 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	100	50	150		

5	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 45Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 45 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	125	50	175		
6	BATERIA SELADA VRLA (C20) 12V x 55Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 55 Ah Ser do tipo seladas AGM – VRLA (VRLA – Valve Regulated Lead Acid). Garantia: 12 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	175	75	250		
7	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 105Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 105 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	7	7	14		
8	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 150Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V	15	50	65		

	Capacidade 25°C (C20): 150 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
9	BATERIA ESTACIONÁRIA (C20) 12V x 170Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C (C20): 170 Ah Ser do tipo Estacionária. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: Deverão ser homologadas pela ANATEL. Obs2: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs3: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	15	50	65		
10	BATERIA VEICULAR 12V x 100Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C: 100 Ah Ser do tipo Veicular. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével. Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.	7	5	12		
11	BATERIA VEICULAR 12V x 180Ah Tensão Flutuação: 13,2 a 13,8 V Capacidade 25°C: 180 Ah Ser do tipo Veicular. Garantia: 24 meses a partir da data de recebimento provisório. Obs1: A data de fabricação deve estar registrada no produto de forma indelével.	7	5	12		

Obs2: Durante o período de vigência da garantia, todas as despesas de frete e demais encargos referentes à substituição das baterias danificadas serão por conta e responsabilidade da empresa contratada vencedora. Marcas de Referência: Moura, CSB, Unipower.					
Valor total do Lote II _____					

Considerando que as referidas alterações não afetam a formulação da proposta em sua essência, ficam mantidas todas as disposições do instrumento convocatório e seus anexos acerca do certame em epígrafe, oportunidade onde ressalto que a presente ERRATA vincula todos os termos do Edital.

Maceió, 18 de janeiro de 2021.

JOCELINE COSTA DUARTE DAMASCENO

Pregoeira