



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Processo nº 2021/10195

Pregão Eletrônico nº 049/2021

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA

Após análise técnica da proposta das empresas arrematantes, ACUMULADORES MOURA S A, para o lote I, e SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, para o lote II, pelo setor técnico responsável, passo a informar:

Lote I: ACUMULADORES MOURA S A - **Não Atendeu as exigências do edital**, conforme documento anexo.

Lote II: SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - **Atendeu as exigências do edital**

Ante ao exposto, entendemos que a empresa, ACUMULADORES MOURA S A, Lote I, **não atendeu** as exigências do edital, uma vez que as baterias MOURA 12MVA42 e 12MVA80, possuem capacidade superior ao que está sendo licitado, e por isso, as suas dimensões são incompatíveis com os armários de baterias já existentes, portanto será desclassificada.

Maceió, 26 de janeiro de 2022.

JOCELINE COSTA
DUARTE
DAMASCENO:93045

Assinado de forma digital por
JOCELINE COSTA DUARTE
DAMASCENO:93045
Dados: 2022.01.26 10:14:26
-03'00'

JOCELINE COSTA DUARTE DAMASCENO
Pregoeira



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça

Departamento Central de Aquisições - DCA
Pç. Marechal Deodoro, 319, Centro, Maceió, AL
57020-919 - Fone: (82) 4009-3773

Em 21 de Janeiro de 2022.

Rodrigo Evaristo

Assunto: Análise técnica PE049-2021 - BATERIAS PARA NOBREAKS E GERADORES

Rodrigo, bom dia.

Segue documentos das empresas arrematantes, lotes 1 e 2, do PE 049-2021, Baterias para Nobreaks e Geradores, para análise técnica do objeto ofertado.

Atenciosamente,

JOCELINE COSTA DUARTE DAMASCENO

DESPACHO

REALIZADO POR: RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA

SETOR: Maceió - Tribunal de Justiça - Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA

DATA/HORA: 25/01/2022/11:38:54

DESPACHO:

Sra Joceline,

Sobre as especificações técnicas das baterias apresentadas temos a informar:

As baterias MOURA 12MVA42 e 12MVA80 NÃO ATENDEM. Elas possuem capacidade superior ao que está sendo licitado, e por isso, as suas dimensões são incompatíveis com os armários de baterias já existentes.

As demais baterias atendem às especificações.

Cordialmente,

Engº Rodrigo Evaristo

DCEA