

Processo nº 2024/104676

Concorrência Presencial nº 001-A/2024

ESCLARECIMENTOS

Considerando os pedidos de esclarecimentos formulados pela interessada CONY ENGENHARIA LTDA., interessada na participação na Concorrência Presencial n.º 001-A/2024, informamos o que segue:

Pergunta 1: “ ITEM 8.3 – Letra b.2 - FACHADAS EM STEEL FRAME COM FECHAMENTO DE PLACAS CIMENTÍCIAS E PROTEÇÃO HIDROFUGANTE. O item 8.3 – Letra b.2 poderá ser comprovando com apresentação de acervos técnicos contendo serviços de instalação de placa cimentícias ou Drywall fixada em estrutura metálica, visto que as mesmas apresentam um grau complexidade semelhante ao exigido no edital. Está correto nosso entendimento? ”

Resposta: NÃO. OS SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO STEEL FRAME E DRYWALL NÃO SEGUEM AS MESMAS NORMAS, ASSIM COMO DESEMPENHOS DISTINTOS.

Pergunta 2: “ ITEM 8.3 – Letra b.4 - LAJE EM STEEL FRAME OU STEEL DECK. O item 8.3 – Letra b.4, poderão ser comprovando com apresentação de serviços de lajes treliçadas, que apresentam similaridade as lajes em Steel frame ou Deck, em especial, pela metodologia executiva. Ambas soluções necessitam de lançamento de concreto, tem semelhantes formas de montagem, ambas podem demandar reforços com malhas de aço ou barras de reforço, entre outros pontos que tornam os serviços compatíveis entre si. Está correto nosso entendimento?”

Resposta: NÃO. OS SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO STEEL FRAME/STEEL DECK E LAJES TRELIÇADAS NÃO SEGUEM AS MESMAS NORMAS.

Prestados os esclarecimentos, ficam mantidos dia e hora previamente estabelecidos para realização do certame, sem quaisquer modificações na Concorrência Presencial n.º 001-A/2024.

Maceió, 30 de agosto de 2024.

JULIANA CAMPOS
WANDERLEY
PADILHA:93968

Assinado de forma digital
por JULIANA CAMPOS
WANDERLEY
PADILHA:93968
Dados: 2024.08.30 12:30:23
+03'00'

Juliana Campos Wanderley Padilha

Membro

Comissão de Obras do Poder Judiciário de Alagoas

AO
PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE OBRAS

Ref.:

Processo Administrativo: 2024/104676
Concorrência Presencial nº 001-A/2024

A construtora Cony Engenharia Ltda, CNPJ no 41.167.347/0001/00, sediada na Av. Luiz Ramalho de Castro, 1281, Jatiúca, Maceió/AL, 57036-380, por seu representante legal infra-assinado, vem, permissa vênua, na forma do que predispõe o item 11 do instrumento convocatório da licitação, apresentar

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Conforme é abordado no item 9.17 (Anexo I), e melhor discriminado no Projeto Básico (Anexo II), item 8.3 – Letra b, no que se refere a comprovação da qualificação técnica operacional, entendemos que nos termos do art. 67, da Lei 14.133, poderão ser comprovados com a apresentação de serviços que apresentem mesma complexidade técnica, os seguintes:

ITEM 8.3 – Letra b.2 - FACHADAS EM STEEL FRAME COM FECHAMENTO DE PLACAS CIMENTÍCIAS E PROTEÇÃO HIDROFUGANTE

O item 8.3 – Letra b.2 poderá ser comprovando com apresentação de acervos técnicos contendo serviços de instalação de placa cimentícias ou Drywall fixada em estrutura metálica, visto que as mesmas apresentam um grau complexidade semelhante ao exigido no edital.

Está correto nosso entendimento?

ITEM 8.3 – Letra b.4 - LAJE EM STEEL FRAME OU STEEL DECK.


O item 8.3 – Letra b.4, poderão ser comprovando com apresentação de serviços de lajes treliçadas, que apresentam similaridade as lajes em Steel frame ou Deck, em especial, pela metodologia executiva. Ambas soluções necessitam de lançamento de concreto, tem semelhantes formas de montagem, ambas podem demandar reforços com

JEAN SANDRO
SANTOS DA
SILVA:616823
65468

Assinado de forma
digital por JEAN
SANDRO SANTOS DA
SILVA:61682365468



malhas de aço ou barras de reforço, entre outros pontos que tornam os serviços compatíveis entre si.



Laje Treliçada



Laje em Steel Deck

Está correto nosso entendimento?

Atenciosamente,

Maceió, 20 de Agosto de 2024.

JEAN SANDRO
SANTOS DA
SILVA:61682365468

Assinado de forma
digital por JEAN
SANTOS DA
SILVA:61682365468

CONY ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 41.167.347/0001-00

Eng. Civil Jean Sandro Santos da Silva

CPF 616.823.654-68

CREA 0203834704

