

Processo: PE nº 031/2019

Assunto: Análise 2 B de proposta de fornecimento de Condicionadores de Ar

DESPACHO

Senhora Pregoeira,

Trata-se de verificação de informação após 2ª análise da proposta apresentada pela empresa TOP MOVEIS LTDA - CNPJ 05.269.798/0001-95 no PE 031/2019 referente à aquisição de condicionadores de ar.

LOTES III, IV, V e VI: A proposta apresentada não constam os modelos com códigos dos equipamentos para verificação dos requisitos técnicos. Esses códigos são específicos nos registros do Inmetro, uns vigentes e outros cancelados. Cabe ao fornecedor indicar qual dos aparelhos serão fornecidos, de modo que possamos verificar se atendem ou não às exigências do edital, conforme descrito na própria especificação de cada equipamento “índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), **com certificação do INMETRO**”. Frisamos que existem códigos de aparelhos que estão vigentes e outros não, cabe ao fornecedor verificar junto ao fabricante e indicar qual está sendo proposto, ou como alternativa, enviar o certificado do aparelho com número de registro para verificação.

Da forma apresentada entendemos que os aparelhos propostos para os LOTES III, IV, V e VI NÃO ATENDEM às exigências do PE 31/2019.

Lote IX e X: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 36.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W). * Com certificação do INMETRO;

Marca/Modelo proposto: Elgin e Modelo: Atualle Eco 36.000BTUs PTFI36B2ID para parte interna e OUFE36B2CA para parte externa

Coeficiente energético – Split Piso Teto 36.000 Btu/h - Atualle Eco G2
PTFI36B2ID Reg. Inmetro 20/12/2018 CB 7897013574337
OUFE36B2CA Reg. Inmetro 20/12/2018 CB 7897013582875

Garantia na proposta: conforme edital, ou seja, 02 anos. Atende

Serpentina de cobre – Os códigos apresentados atendem ao especificado.

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE IX e X ATENDEM às exigências do PE 31/2019.

Cordialmente,

Maceió/AL, 24 de setembro de 2019



Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4