

Processo: PE nº 031/2019

Assunto: Análise 4 de propostas de fornecimento de Condicionadores de Ar

DESPACHO

Senhora Pregoeira,

Trata-se de análise das propostas apresentadas pelas empresas no PE 031/2019 referente à aquisição de condicionadores de ar.

Seguem observações e verificação do quesito especificações técnicas separado por empresa e respectivos lotes:

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, – CNPJ 07.766.048/0001-54

Lote VII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO;

Marca/Modelo proposto: Ar condicionado Elgin HLF124B2FA + HLFE24B2NA (Descrição de cadastro no INMETRO : “**Split High Wall** 24.000 Btu/h (220V/60Hz) - ECOLOGIC”

Coeficiente: 3,26 W/W

Garantia proposta: 24 (vinte e quatro) meses

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o **Piso Teto**. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Lote VIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: Ar condicionado Elgin HLF124B2FA + HLFE24B2NA (Descrição de cadastro no INMETRO : “**Split High Wall** 24.000 Btu/h (220V/60Hz) - ECOLOGIC”


Coeficiente: 3,26 W/W

Garantia proposta: 24 (vinte e quatro) meses

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o **Piso Teto**. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VIII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Cordialmente,

Maceió/AL, 30 de outubro de 2019



Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4

Processo: PE nº 031/2019

Assunto: Análise 2 de propostas de fornecimento de Condicionadores de Ar

DESPACHO

Senhora Pregoeira,

Trata-se de 2ª análise das propostas apresentadas pelas empresas no PE 031/2019 referente à aquisição de condicionadores de ar.

Seguem observações e verificação do quesito especificações técnicas separado por empresa e respectivos lotes:

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP - CNPJ 07.999.951/0001-65

Lote I: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF09B2FA - Atende

Coeficiente 3,30 W/W – Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto para o LOTE I ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote II : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF09B2FA - Atende

Coeficiente 3,30 W/W – Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto para o LOTE II ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote XIV : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 60.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 2,81 (W/W).

Marca/Modelo proposto: ELGIN / PEF 60.000 BTU/h – PEFI60B2NC E OUFE60B4CA

Coeficiente energético – Reg. Inmetro 06/05/19 CB 7897013574368 e 7897013575327 - Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto para o **LOTE XIV ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

INOVA VENDAS LTDA - CNPJ 30.459.862/0001-48

Lote XI: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 48.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,01 (W/W).

Marca/Modelo proposto: ELGIN 48.000 BTUS PEFI48B2NC + OUFE48B4CB

Coeficiente energético – PEFI48B2NC Reg. Inmetro 06/05/19 CB 7897013574306
OUFE48B4CB Reg. Inmetro 06/05/19 CB 7897013582882

Garantia na proposta: 12 meses (item 7 da proposta) – **Não Atende**

Serpentina de cobre – Não foi possível identificar o código OUFE48B4CB no catálogo disponível no site da Elgin.

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o **LOTE XI NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

LENDARIO ATACADISTA COM. DE EQUIP. ELETRICOS EIRELI - CNPJ 34.073.854/0001-10

Lote VIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: ELGIN / HLFi24B2FA / HLFE24B2NA 24.000 BTU/h

Coeficiente energético – HLFi24B2FA Hi-Wall – Não Atende
HLFE24B2NA Hi-Wall – Não Atende

Garantia proposta: 24 meses – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o Piso Teto. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VIII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Lote XIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 60.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 2,81 (W/W).

Marca/Modelo proposto: ELGIN / PEFI60B2NC / OUFE60B4CB 60.000 BTU/h

Coeficiente energético – Reg. Inmetro 06/05/19 CB 7897013574368 e 7897013579875 - Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto para o **LOTE XIII ATENDE** às exigências do PE 31/2019.


TOP MOVEIS LTDA - CNPJ 05.269.798/0001-95

LOTES III, IV, V, VI, IX e X : A proposta apresentada não constam os modelos com códigos dos equipamentos para verificação dos requisitos técnicos.

Da forma apresentada entendemos que os aparelhos propostos para os LOTES III, IV, V, VI, IX e X NÃO ATENDEM às exigências do PE 31/2019.

Cordialmente,

Maceió/AL, 13 de setembro de 2019


Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4

Processo: PE nº 031/2019

Assunto: Análise 2 B de proposta de fornecimento de Condicionadores de Ar

DESPACHO

Senhora Pregoeira,

Trata-se de verificação de informação após 2ª análise da proposta apresentada pela empresa TOP MOVEIS LTDA - CNPJ 05.269.798/0001-95 no PE 031/2019 referente à aquisição de condicionadores de ar.

LOTES III, IV, V e VI: A proposta apresentada não constam os modelos com códigos dos equipamentos para verificação dos requisitos técnicos. Esses códigos são específicos nos registros do Inmetro, uns vigentes e outros cancelados. Cabe ao fornecedor indicar qual dos aparelhos serão fornecidos, de modo que possamos verificar se atendem ou não às exigências do edital, conforme descrito na própria especificação de cada equipamento “índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), **com certificação do INMETRO**”. Frisamos que existem códigos de aparelhos que estão vigentes e outros não, cabe ao fornecedor verificar junto ao fabricante e indicar qual está sendo proposto, ou como alternativa, enviar o certificado do aparelho com número de registro para verificação.

Da forma apresentada entendemos que os aparelhos propostos para os LOTES III, IV, V e VI NÃO ATENDEM às exigências do PE 31/2019.

Lote IX e X: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 36.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W). * Com certificação do INMETRO;

Marca/Modelo proposto: Elgin e Modelo: Atualle Eco 36.000BTUs PTFI36B2ID para parte interna e OUFE36B2CA para parte externa

Coefficiente energético – Split Piso Teto 36.000 Btu/h - Atualle Eco G2
PTFI36B2ID Reg. Inmetro 20/12/2018 CB 7897013574337
OUFE36B2CA Reg. Inmetro 20/12/2018 CB 7897013582875

Garantia na proposta: conforme edital, ou seja, 02 anos. Atende

Serpentina de cobre – Os códigos apresentados atendem ao especificado.

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE IX e X ATENDEM às exigências do PE 31/2019.

Cordialmente,

Maceió/AL, 24 de setembro de 2019



Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4

Processo: PE nº 031/2019

Assunto: Análise 3 de propostas de fornecimento de Condicionadores de Ar

DESPACHO

Senhora Pregoeira,

Trata-se de análise das propostas apresentadas pelas empresas no PE 031/2019 referente à aquisição de condicionadores de ar.

Seguem observações e verificação do quesito especificações técnicas separado por empresa e respectivos lotes:

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP - CNPJ 07.999.951/0001-65

Lote III: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF112B2FA - Atende

Coeficiente 3,24 W/W – Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende (Linha Eco Logic)

O Aparelho proposto para o LOTE III ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote IV: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF112B2FA - Atende

Coeficiente 3,24 W/W – Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende (Linha Eco Logic)

O Aparelho proposto para o LOTE IV ATENDE às exigências do PE 31/2019.

BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 31.658.202/0001-59

Lote V: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: AGRATTO ECO

Coeficiente energético – Tendo em vista a não indicação do Código do Equipamento, não foi possível encontrar o registro do equipamento nas consultas públicas disponíveis no sítio do Inmetro

Garantia na proposta: 02 (dois) anos – Atende

Serpentina de cobre – Sim - Atende

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE V NÃO ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote VI: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: AGRATTO ECO

Coeficiente energético – Tendo em vista a não indicação do Código do Equipamento, não foi possível encontrar o registro do equipamento nas consultas públicas disponíveis no sítio do Inmetro

Garantia na proposta: 02 (dois) anos – Atende

Serpentina de cobre – Sim - Atende

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE VI NÃO ATENDE às exigências do PE 31/2019.

ROKA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 22.665.775/0001-19

Lote XI : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 48.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,01 (W/W)..

Marca/Modelo proposto: ELGIN - MODELO: PEFI48B2NC + OUFE48B4CA

Coeficiente energético – Com registro Inmetro como Split Piso Teto 48.000 Btu/h (Tensão: 380V / Frequência: 60Hz / Potência Elétrica Consumida: 4.353W / Eficiência Energética: 3,23 W/W / Faixa de Classificação: B - Atual Eco – CB 7897013574221 e 7897013575273. (disponível em <http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=3&NumeroRegistro=001969/2012>)

Garantia na proposta: 02 (dois) anos – Atende

Serpentina de cobre – Sim - Atende

O aparelho proposto ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote VII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO;

Marca/Modelo proposto: SPLIT Hi Wall; **22.000 BTU/h** AGRATTO/5997 – Modelo NÃO ATENDE

Coeficiente: Código 5997 não encontrado nos sítios do INMETRO – Não Atende

Serpentina de cobre : Atende

Garantia proposta: Não expressa na proposta

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o Piso Teto. Além disso a potência é inferior e não pode ser verificada sua eficiência energética. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Lote VIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: SPLIT Hi Wall; **22.000 BTU/h** AGRATTO/5997 – Modelo NÃO ATENDE

Coeficiente: Código 5997 não encontrado nos sítios do INMETRO – Não Atende


Serpentina de cobre : Atende

Garantia proposta: Não expressa na proposta

O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o Piso Teto. Além disso a potência é inferior e não pode ser verificada sua eficiência energética. Desta forma a proposta apresentada para o **Lote VIII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Cordialmente,

Maceió/AL, 15 de outubro de 2019


Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4



PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

RE: Proposta

Top Moveis Ltda <top.moveis_ltda@hotmail.com>

18 de setembro de 2019 11:53

Para: PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

Bom Dia, Sr^a Pregoeira e Srs(as) do DCEA.

Assim como informado na proposta, nosso produto é da Marca: Agratto Modelo:Eco, como consta no site do fabricante.

Quanto ao de 36.000 é Da Marca: Elgin e Modelo:Atualle Eco tem a referencia PTFI36B2ID para parte interna e OUFE36B2CA para parte externa.

Segue anexo Catalogo do fornecedor.

Quanto aos códigos, não iremos saber informar, decido ser códigos de controle interno da empresa e de fiscalização.

Sendo assim, informamos que nosso produto atende 100% das especificações solicitadas no edital e seus anexos.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Caio Augusto P.c da Graça

Licitações e contratos



Rua Bahia, nº 806
Siqueira Campos - Aracaju | Sergipe
(79) 3222-3961 | 98847-9898 | 3044-3637

TOP MÓVEIS LTDA | CNPJ: 05.269.798/0001-95 Insc. Estadual: 27.106.616-4

De: PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 13 de setembro de 2019 13:42

Para: Top Moveis Ltda <top.moveis ltda@hotmail.com>

Assunto: Re: proposta

Boa tarde, após análise realizada pelo setor competente DCEA, solicito os modelos com os códigos dos equipamentos referente aos LOTES III,IV,V,VI,IX e X.

Dilair Lamenha

Pregoeira

Em qui, 5 de set de 2019 às 15:55, Top Moveis Ltda <top.moveis ltda@hotmail.com> escreveu:

boa tarde! segue anexo, proposta atualizada conforme, solicitado.



Livre de vírus. www.avast.com.

--

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

DCA - Departamento Central de Aquisições

(82) 4009.3276/3274

3 anexos



Agratto - Eco.pdf

2971K



Elgin - 36.000btus atualle eco.PDF

22K



elgin 36.000atualle eco.pdf

1857K



PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

RE: Proposta

Top Moveis Ltda <top.moveis_ltda@hotmail.com>

18 de setembro de 2019 11:53

Para: PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

Bom Dia, Sr^a Pregoeira e Srs(as) do DCEA.

Assim como informado na proposta, nosso produto é da Marca: Agratto Modelo:Eco, como consta no site do fabricante.

Quanto ao de 36.000 é Da Marca: Elgin e Modelo:Atualle Eco tem a referencia PTFI36B2ID para parte interna e OUFE36B2CA para parte externa.

Segue anexo Catalogo do fornecedor.

Quanto aos códigos, não iremos saber informar, decido ser códigos de controle interno da empresa e de fiscalização.

Sendo assim, informamos que nosso produto atende 100% das especificações solicitadas no edital e seus anexos.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Caio Augusto P.c da Graça

Licitações e contratos



Rua Bahia, nº 806
Siqueira Campos - Aracaju | Sergipe
(79) 3222-3961 | 98847-9898 | 3044-3637

TOP MÓVEIS LTDA | CNPJ: 05.269.798/0001-95 Insc. Estadual: 27.106.616-4

De: PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 13 de setembro de 2019 13:42

Para: Top Moveis Ltda <top.moveis ltda@hotmail.com>

Assunto: Re: proposta

Boa tarde, após análise realizada pelo setor competente DCEA, solicito os modelos com os códigos dos equipamentos referente aos LOTES III,IV,V,VI,IX e X.

Dilair Lamenha

Pregoeira

Em qui, 5 de set de 2019 às 15:55, Top Moveis Ltda <top.moveis ltda@hotmail.com> escreveu:

boa tarde! segue anexo, proposta atualizada conforme, solicitado.



Livre de vírus. www.avast.com.

--

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

DCA - Departamento Central de Aquisições

(82) 4009.3276/3274

3 anexos



Agratto - Eco.pdf

2971K



Elgin - 36.000btus atualle eco.PDF

22K



elgin 36.000atualle eco.pdf

1857K



PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

(sem assunto)

PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com> 1 de outubro de 2019 09:48
Para: Top Moveis Ltda <top.moveis_ltda@hotmail.com>

Bom dia,

Segue Despacho do setor requisitante DCEA, para que seja providenciado o solicitado, até o dia 03/10/2019, sob pena de desclassificação. Conforme subitem 8.5 do edital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
DCA - Departamento Central de Aquisições
(82) 4009.3276/3274



DESPACHOAnalise.pdf

123K

Processo: PE nº 031/2019

Assunto: Análise 1 de propostas de fornecimento de Condicionadores de Ar

DESPACHO

Senhora Pregoeira,

Trata-se de análise das propostas apresentadas pelas empresas no PE 031/2019 referente à aquisição de condicionadores de ar.

Seguem observações e verificação do quesito especificações técnicas separado por empresa e respectivos lotes:

F.I Comércio em Geral EIRELI – EPP - CNPJ 07.999.951/0001-65

Lote II : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF109B2FA - Atende

Coeficiente 3,30 W/W – Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende

Serpentina de cobre : Atende

O Aparelho proposto para o LOTE II ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote VII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO;

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF124B2FA – **Modelo NÃO ATENDE**

Coeficiente 3,26 W/W – Atende

Serpentina de cobre : Atende

Garantia proposta: 02 anos – Atende


O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o Piso Teto. Desta forma a proposta apresentada para o Lote VII NÃO ATENDE às exigências do PE 31/2019.

CLIMATIZAÇÃO

ECO LOGIC (HLF/Q)

Com display invisível e design clean, o novo condicionador de ar da Elgin é o aparelho ideal para quem busca conforto e saúde. O Split ECO Logic possui 3 camadas de filtros que garantem um ar livre de impurezas e odores. Além disso, o equipamento oferece uma climatização eficiente e silenciosa e diversos recursos para facilitar seu dia a dia.

- Função Auto Limpeza
- Design moderno e clean
- Auto restart
- Função Turbo
- Display Invisível
- Controle Remoto em Português e com relógio



Filtro de Nylon
Presente em todos os modelos, este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.

Filtro de Carvão Ativado
Elimina odores contaminantes, como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos em um ambiente.

Filtros HEPA
Mais eficientes, filtram até 99,97% para partículas de 0,3 microns das impurezas contidas no ar em que respiramos, eliminando micro partículas como ácaros, vírus e bactérias.



Serpentina de cobre



Garantia total de 3 anos*



Classificação A no Inmetro



Controle remoto em português



9.000 a 30.000 BTU/h



Refrigerante Ecológico



Frio e Quente / frio



Fabricação nacional

Lote VIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: ELGIN HLF124B2FA – **Modelo NÃO ATENDE**

Coeficiente energético 3,26 W/W – Atende

Serpentina de cobre : Atende

Garantia proposta: 02 anos - Atende


O Aparelho proposto é Hi-wall e o exigido para esse lote é o Piso Teto. Desta forma a proposta apresentada para o Lote VIII NÃO ATENDE às exigências do PE 31/2019.

CLIMATIZAÇÃO

ECO LOGIC (HLF/Q)

Com display invisível e design clean, o novo condicionador de ar da Elgin é o aparelho ideal para quem busca conforto e saúde. O Split ECO Logic possui 3 camadas de filtros que garantem um ar livre de impurezas e odores. Além disso, o equipamento oferece uma climatização eficiente e silenciosa e diversos recursos para facilitar seu dia a dia.

- Função Auto Limpeza
- Design moderno e clean
- Auto restart
- Função Turbo
- Display Invisível
- Controle Remoto em Português e com relógio



Filtro de Nylon
Presente em todos os modelos, este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.

Filtro de Carvão Ativado
Elimina odores contaminantes, como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos em um ambiente.

Filtros HEPA
Mais eficientes, filtram até 99,97% para partículas de 0,3 microns das impurezas contidas no ar em que respiramos, eliminando micro partículas como ácaros, vírus e bactérias.



ELGIN

25

ELGIN



Serpentina de cobre



Garantia total de 3 anos*



Classificação A no Inmetro



Controle remoto em português



9.000 a 30.000 BTU/h



Refrigerante Ecológico



Frio e Quente / frio



Fabricação nacional

LENDARIO ATACADISTA COM. DE EQUIP. ELETRICOS EIRELI - CNPJ 34.073.854/0001-10

Lote XIV : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 60.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 2,81 (W/W).

Marca/Modelo proposto: ELGIN / PEF 60.000 BTU/h – Não indicado o Código do modelo para averiguação das características técnicas

Coeficiente energético – Não foi possível identificar

Garantia na proposta: 12 meses (01 ano) – **Não Atende**

Serpentina de cobre – Não foi possível identificar, pois existem modelos em cobre e modelos em alumínio, com mesma potência e características diferentes.

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o **LOTE XIV NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

TOP MOVEIS LTDA - CNPJ 05.269.798/0001-95

Lote IV : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: Agratto/Eco – Não indicado o Código do modelo na proposta para averiguação das características técnicas

Coeficiente energético – Foi verificado que existem registrados no INMETRO 07 equipamentos (conjunto interno e externo) da Agratto, todos atendendo ao índice de no mínimo 3,23 W/W, com selo A:

ACS12FIR4-02 e ACS12FER4-02

ECS12FIR4-02 e ECS12FER4-02

CCS12FIRA-02 e CCS12FERA-02

ACS12QFIR4-02 e ACS12QFER4-02

ECS12FIR4-02 e ECS12FIR4-02

CCS12QFIRA-02 e CCS12QFERA-02

ECST12FIR4-02/ECST12FER4-02 (incluído em 02/08/2018 CB 7898461967931)

CCS12FR4-02 (Não aceitar por ter sido excluído do registro CB 7898461965678)

<http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=2&NumeroRegistro=005005/2015>

CB = Código de Barra no Registro do Inmetro

Garantia na proposta: Conforme Edital (02 anos) – Atende

Serpentina de cobre – Os encartes técnicos da linha Agratto Eco indicam o uso de cobre em todos seus aparelhos.

Ar Condicionado

SPLIT ECO

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.

Seu design inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

OPÇÕES:

APENAS FRIO 9.000BTUs - 12.000BTUs
18.000BTUs - 22.000BTUs*
30.000BTUs*

QUENTE E FRIO 9.000BTUs - 12.000BTUs
18.000BTUs - 22.000BTUs*

Condensadora **Top Discharge** em **POLIPROPILENO** disponível para as unidades **9.000BTUs | 12.000BTUs***

com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor. Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.

* Consulte Disponibilidade

ECONÔMICO

Classificação A no Procel

SERPENTINA

Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED

Iluminação suave

GÁS R410a

Gás ecológico

A

NO PROCEL



22

SACULIGHT









PRODUTOS NO POLO INDUSTRIAL DO PARANÁ

CONFIANÇA E INOVAÇÃO









UNIDADE EVAPORADORA

CONTROLE REMOTO

FRONT DISCHARGE

TOP DISCHARGE

AGRATTO

Da forma apresentada e sendo fornecido equipamento dos códigos aqui citados, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE IV ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote VI : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: Agratto/Eco – Não indicado o Código do modelo na proposta para averiguação das características técnicas

Coeficiente energético – Foi verificado que existem registrados no INMETRO 06 equipamentos (conjunto interno e externo) da Agratto, todos atendendo ao índice de no mínimo 3,23 W/W, com selo A:

ACS18FIR4-02 ACS18FER4-02
ECS18FIR4-02 ECS18FER4-02
CCS18FIRA-02 CCS18FERA-02
CCS18QFIRA-02 CCS18QFERA-02
ECS18QFIRA-02 ECS18QFERA-02
ACS18QFIRA-R4 ACS18QFERA-R4
ECS18FIR4-02 / ECS18FER4-02 (incluído em 22/10/2017 CB 7898461965456)

EQT18FIR4-02/EQT18FER4-02 (Não aceitar por ter sido excluído do registro CB 7898461969638)
ECS18FR4-02 (Não aceitar por ter sido excluído do registro CB 7898461965456)
CCS18FR4-02 (Não aceitar por ter sido excluído do registro CB 7898461965463)
ACS18FR4-02 (Não aceitar por ter sido excluído do registro CB 7898461965449)
<http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=2&NumeroRegistro=005005/2015>)

CB = Código de Bara no Registro do Inmetro

Garantia na proposta: Conforme Edital (02 anos) – Atende

Serpentina de cobre – Os encartes técnicos da linha Agratto Eco indicam o uso de cobre em todos seus aparelhos.

Ar Condicionado

SPLIT ECO

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.

Seu design inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

OPÇÕES:

APENAS FRIO	9.000BTUs - 12.000BTUs 18.000BTUs - 22.000BTUs* 30.000BTUs*
QUENTE E FRIO	9.000BTUs - 12.000BTUs 18.000BTUs - 22.000BTUs*

Condensadora **Top Discharge** em **POLIPROPILENO** disponível para as unidades **9.000BTUs | 12.000BTUs***

com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor. Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.

* Consulte Disponibilidade

ECONÔMICO

Classificação A no Procel

SERPENTINA

Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED

Iluminação suave

GÁS R410a

Gás ecológico

A

NO PROCEL



22

WALL LIGHT









PRODUTOS NO POLO INDUSTRIAL DO BRASIL

CONEXÃO E INOVAÇÃO


UNIDADE EVAPORADORA


CONTROLE REMOTO


FRONT DISCHARGE


TOP DISCHARGE

AGRATTO

Da forma apresentada e sendo fornecido equipamento dos códigos aqui citados, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE VI ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote IX : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 36.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W)., com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: Elgin/eco atualle – Não indicado o Código do modelo na proposta para averiguação das características técnicas

Coeficiente energético – Nos catálogos existem modelos diferentes e foi verificado que existem registrados no INMETRO de 02 equipamentos (conjunto interno e externo) da Elgin, todos atendendo ao índice de no mínimo 3,23 W/W, com selo A:

- PTFI36B2IC – CB 7897013574207 / OUFE36B2CA – CB 7897013574337

Split Piso Teto 36.000 Btu/h (Tensão: 220V / Frequência: 60Hz / Potência Elétrica Consumida: 3.258W / Eficiência Energética: 3,24 W/W / Faixa de Classificação: A) - Atualle Eco

- PTFI36B2ID - CB 7897013574337/ OUFE36B2CA - CB7897013582875

Split Piso Teto 36.000 Btu/h - Atualle Eco G2

CB = Código de Barra no Registro do Inmetro

<http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=2&NumeroRegistro=001969/2012>

Garantia na proposta: Conforme Edital (02 anos) – Atende

Serpentina de cobre – Os encartes técnicos da Elgin apresentam como opcional o uso do cobre, porém para os modelos pesquisados nos registros do Inmetro, os que foram citados acima são de cobre.

Da forma apresentada e sendo fornecido equipamento dos códigos aqui citados, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE IX ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote X : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 36.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W)., com certificação do INMETRO

Marca/Modelo proposto: Elgin/eco atualle – Não indicado o Código do modelo na proposta para averiguação das características técnicas

Coeficiente energético – Nos catálogos existem modelos diferentes e foi verificado que existem registrados no INMETRO de 02 equipamentos (conjunto interno e externo) da Elgin, todos atendendo ao índice de no mínimo 3,23 W/W, com selo A:

- PTFI36B2IC – CB 7897013574207 / OUFE36B2CA – CB 7897013574337

Split Piso Teto 36.000 Btu/h (Tensão: 220V / Frequência: 60Hz / Potência Elétrica Consumida: 3.258W / Eficiência Energética: 3,24 W/W / Faixa de Classificação: A) - Atualle Eco

- PTFI36B2ID - CB 7897013574337/ OUFE36B2CA - CB7897013582875

Split Piso Teto 36.000 Btu/h - Atualle Eco G2

CB = Código de Barra no Registro do Inmetro

<http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=2&NumeroRegistro=001969/2012>

Garantia na proposta: Conforme Edital (02 anos) – Atende

Serpentina de cobre – Os encartes técnicos da Elgin apresentam como opcional o uso do cobre, porém para os modelos pesquisados nos registros do Inmetro, os que foram citados acima são de cobre.

Da forma apresentada e sendo fornecido equipamento dos códigos aqui citados, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE X ATENDE às exigências do PE 31/2019.

MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI – ME - CNPJ 27.390.535/0001-72

Lote XIII : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 60.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 2,81 (W/W).

Marca/Modelo proposto: ELGIN MODELO PISO TETO ECO 60.000 BTUS – Não indicado o Código do modelo para averiguação das características técnicas

Coeficiente energético – Não foi possível identificar

Garantia na proposta: 24 meses (02 anos) – Atende

Serpentina de cobre – Não foi possível identificar, pois existem modelos em cobre e modelos em alumínio.

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o **LOTE XIII NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

SANDU COM. E DIST. DE PRODUTOS EIRELI – CNPJ 19.806.688/0001-20

Lote : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 48.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,01 (W/W)..

Marca/Modelo proposto: ELGIN - MODELO: PEF48000 – No catálogo apresentado está destacado os modelos com código OUFE48B3CA e OUFE48B4CA. Considerado o OUFE48B4CA por se tratar de alimentação trifásica 380V.

Coeficiente energético – Com registro Inmetro como Split Cassete 48.000 Btu/h (Tensão: 380V / Frequência: 60Hz / Potência Elétrica Consumida: 4.405W / Eficiência Energética: 3,19 W/W / Faixa de Classificação: B) - Atualle Eco – Código de barra 7897013575273. (disponível em <http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=2&NumeroRegistro=006900/2014>)

Garantia na proposta: 24 meses (02 anos) – Atende

Serpentina de cobre – Sim - Atende

O aparelho proposto **ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APARELHOS ELET. LTDA – CNPJ 17.417.928/0001-79

Lote I: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: AGRATTO ECO TOP ECST9FR4-02

Coeficiente energético – Não foi encontrado registro do código nas consultas públicas disponíveis no site do Inmetro

Garantia na proposta: 12 meses (01 ano) – **Não Atende**

Serpentina de cobre – Sim - Atende

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE I NÃO ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote III: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: AGRATTO ECO TOP ECST12FR4-02

Coeficiente energético – Não foi encontrado registro do código nas consultas públicas disponíveis no site do Inmetro

Garantia na proposta: 12 meses (01 ano) – **Não Atende**

Serpentina de cobre – Sim – Atende

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE III NÃO ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote V: Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 18.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO.

Marca/Modelo proposto: AGRATTO ECO TOP ECST18FR4

Coeficiente energético – Não foi encontrado registro do código nas consultas públicas disponíveis no site do Inmetro

Garantia na proposta: 12 meses (01 ano) – **Não Atende**


Serpentina de cobre – Sim - Atende

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto para o LOTE V NÃO ATENDE às exigências do PE 31/2019.

Lote : Condicionador de ar SPLIT; capacidade 60.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 2,81 (W/W).

Marca/Modelo proposto: AGRATTO/ECF60FR4

Coeficiente energético – Código encontrado sob registro 001727/2019 com inclusão em 07/03/2019 - ECF60FR4-03 Split Piso – Teto - CB 7898461969560 – No encarte do fabricante indica selo B, mas não encontramos o coeficiente no site do Inmetro. Além disso, a capacidade de refrigeração é menor, sendo 56.000 BTUs, assim como indicado também no site do fabricante <http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=001727/2019>



Garantia na proposta: Declarado aceitação dos termos do Edital e seus anexos – Atende

Serpentina de cobre – Não foi possível identificar.

Da forma apresentada, entendemos que o aparelho proposto **NÃO ATENDE** às exigências do PE 31/2019.

Cordialmente,

Maceió/AL, 03 de setembro de 2019

Eng.º Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado
Mat. TJ 93081-4